

Strzyżów, dn. 15.10.2025 r.



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Strzyżowie
ul. Sportowa 20, 38-100 Strzyżów**

POT.2370.9.2025

Odpowiedź na zadane pytania przez Oferentów

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawa zasilacza UPS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie**”

Uprzejmie informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

Pytanie numer 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza UPS o przeciążalności: 60 minut do 110%, 10 minut do 125%, 1 minuta do 150%, 300 ms powyżej 150%?”

Odpowiedź na pytanie:

Nie

Pytanie numer 2:

Czy Zamawiający dopuszcza UPS z bateriami, które zapewnią wymagane 270 minut podtrzymania dla 20 kW, ale innej pojemności niż podane 230Ah i w konfiguracji pojedynczego łańcucha w zakresie 32-50 sztuk. Zastosowanie zgodnie z opisem 2 łańcuchów po minimum 32 sztuki baterii 230 Ah pozwala uzyskać czas podtrzymania ponad 400 minut dla 20 kW, a całkowita pojemność baterii to ponad 165 kWh. Jak widać jest to bardzo duże przeszacowanie w stosunku do wymaganego czasu podtrzymania oraz minimalnej całkowitej pojemności baterii, którą określono na 90 kWh.

Odpowiedź na pytanie:

Zgłaszający dopuszcza w konfiguracji pojedynczego łańcucha ale baterii o pojemności 230 Ah

Pytanie numer 3:

Zamawiający rozumie przez rusztowanie bateryjne typu Rack ? Czy dopuszczalny jest dedykowany stelażbateryjny?

Odpowiedz na pytanie:

O konstrukcji typu szafy Rack, Tak jest dopuszczalny dedykowany stelaż bateryjny

Pytanie nr 4

Czy wymagany jest zewnętrzny bypass serwisowy?

Odpowiedz na pytanie :

Tak jest wymagany