



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.281.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.1.13.2025

Włocławek, 12.11.2025 r.
Egz. nr 1

Zakład Usług Komunalnych
Al. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Brześć Kujawski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 5, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Brześć Kujawski w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Numer próbki	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	5492/25/W-wyd. 1	8156/25	06.11.2025	Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych, Kąkowa Wola 22 - kran w łazience
2.	5493/25/W	8157/25	06.11.2025	SUW Brześć Kujawski, ul. Kilińskiego 23A – kran wody uzdatnionej
3.	5494/25/W	8158/25	06.11.2025	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stary Brześć 14 – kran w łazience
4.	5495/25/W	8159/25	06.11.2025	BCKiH "Wahadło", Brześć Kujawski, ul. Kolejowa 44 - kran w pokoju socjalnym
5.	5496/25/W	8160/25	06.11.2025	Szkoła Podstawowa nr 1, Brześć Kujawski ul. Królewska 21 - kran w kuchni
6.	5497/25/W	8161/25	06.11.2025	Przedszkole, Guźlin 78 - kran w kuchni
7.	5498/25/W	8162/25	06.11.2025	Szkoła Podstawowa nr 2, Brześć Kujawski ul. Konarskiego 63 - kran w łazience

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski na okres 30 dni od dnia 12.11.2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 06.11.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody z wodociągu Brześć Kujawski.

Próbki wody pobrano w punktach zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim ul. Kilińskiego 23A, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 14, BCKiH "Wahadło" w Brześciu Kujawskim, ul. Kolejowa 44, Szkole Podstawowej nr 1 ul. Królewska 21 w Brześciu Kujawskim, Przedszkolu w Guźlinie 78, Szkole Podstawowej nr 2 ul. Konarskiego 63 w Brześciu Kujawskim i w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli 22.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, mętność, przewodność elektryczną właściwą, barwę, zapach, smak, żelazo oraz mangan.

We wszystkich próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości manganu w zakresie 114 – 465 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l). W 6 z 7 pobranych próbek wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów: mętności w zakresie 4,5 – 39 NTU (przy zalecanej wartości do 1,0 NTU), żelaza na poziomie 338 – 4080 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l) oraz nieakceptowalną barwę wody na poziomie 27 – 87 mg Pt/l (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l). W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków kałowych ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Potwierdzają to sprawozdania z badań jakości wody nr 5492/25/W-wyd. 1, 5493/25/W, 5494/25/W, 5495/25/W, 5496/25/W, 5497/25/W, 5498/25/W, sporządzone przez MS Lab Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Brześć Kujawski nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tab. 2 lp. 3, 5, 6 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ponadnormatywne wartości parametrów wskaźnikowych, tj. żelaza i manganu w powyższych stężeniach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak mają wpływ na pogorszenie wskaźników organoleptycznych wody – barwy, mętności, smaku, zapachu oraz stanu technicznego sieci wodociągowej. W związku z tym wymagają podjęcia niezwłocznych działań naprawczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina, że zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), zarządzający ma obowiązek ustalić z tutejszym organem zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Ponadto w okresie warunkowej przydatności wody, zarządzający ma obowiązek monitorować przedmiotowe parametry fizykochemiczne z większą częstotliwością.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzone niezgodności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem Brześć Kujawski stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia:
AE:PL-89124-18956-HDWCE-23
2. Zakład Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia:
AE:PL-57231-23891-TEIIA-28
3. aa – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz – e-Doręczenia:
AE:PL-67719-88282-SBJJG-23
2. NHŻ – wm.
3. NHD – wm.
KS