



Słupsk, dnia 2025 -12- 18

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.415.2025.AC

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 109.HK.2025

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębinie, zaopatrującego budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Euro Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębinie, zaopatrującego w wodę budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2025 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębinie, zaopatrującego budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody. Spośród 3 pobranych próbek 2 nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie przekroczeń parametrów fizykochemicznych: mętność, żelazo, mangan. Zarządca urządzenia wodociągowego przeprowadził działania naprawcze którymi udokumentował doprowadzenie jakości wody do spożycia do wymagań określonych w wyżej cyt. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Euro Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka, ewapoza@gmail.com
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa