Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach

HK.9020.13.9.2026
Brzeziny, 18 listopada 2026 r.

Dotyczy: [temat sprawy] KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Ząbkach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach informuje, że w wyniku badań jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Ząbkach zaopatrującego miejscowości: Borki, Dmosin Drugi, Grodzisk, Kałęczew, Kraszew Wielki, Kuźmy, Rozdzielna, Wiesiołów, Zawady, Ząbki ; stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ze względu na bakterie grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml oraz 5 jtk/100ml w wodzie. Jednocześnie były wykonane badania parametru Escherichia coli i enterokoki jelitowe i nie stwierdzono tych parametrów w wodzie.
Zgodnie z wymaganiami określonymi z załączniku nr 1 część C. tabela rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach określa zasady korzystania z wody:

WODA PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU MINIMUM 2 MINUTY I POZOSTAWIENIU DO OSTUDZENIA BEZ GWAŁTOWNEGO SCHŁADZANIA JEST PRZYDATNA:
- do spożycia,
- mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo,
- kąpieli (grupy wrażliwe takie jak niemowlęta czy osoby z obniżoną odpornością),
- mycia naczyń.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, spłukiwania toalet oraz prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Barbara Kosma
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach
ul. Reformacka 3 | 95-060 Brzeziny
+48 46 8800261
sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-66396-88353-TGCUV-24