

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

Rybnik, dnia 20.09.2023 r.

ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

nr OL/FHK/OL/MHK/336/23/1-A/z

Dotyczy: próbki wody pobranej w Pstrążnej, ul. Szkolna 5, Przedszkole - z kranu w kuchni, w dniu 12.09.2023 r. i zbadanej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań ww. próbki wody, dostarczonymi przez Spółkę Wodociągowo – Kanalizacyjną w Pstrążnej, ul. Wyzwolenia 58B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych oznaczeń z uwagi na nieprawidłowość zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1ml) oraz na obecność pojedynczych bakterii grupy coli <10 jtk/100 ml (wynik: 1 ± [0-8] jtk/100 ml) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i paciorkowców kałowych.

Ponadto w pobranej próbce wody stężenie azotanów wynosi: 58,6 ± 8,5 mg/l, gdzie na okres do 14.10.2024 r. wartość parametryczna azotanów nie może być wyższa niż 75 mg/l (decyzja nr ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022 z dnia 14.04.2023 r.). Wartość parametryczna stężenie azotanów określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wynosi 50 mg/l.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
PSSE w Rybniku
mgr Wioletta Lubańska-Samborska