

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

Rybnik, dnia 29.09.2023 r.

ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

nr OL/MHK/346/23/1/z

Dotyczy: próbki wody pobranej w Pstrążnej, ul. Szkolna 5, Przedszkole - z kranu w kuchni, w dniu 19.09.2023 r. i zbadanej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań ww. próbki wody, dostarczonymi przez Spółkę Wodociągowo – Kanalizacyjną w Pstrążnej, ul. Wyzwolenia 58B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych oznaczeń.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
PSSE w Rybniku
mgr Wioletta Lubąńska-Samborska