



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk

NHK.9020.1.48.2026
Pułtusk, 29.07.2026r.

KOMUNIKAT nr 15/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusk
z dnia 29.07.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**


**z wodociągu publicznego w Mystkówc-Kalinówka, zaopatrującego w wodę
miejscowości: Mystkówiec Szczucin, Mystkówiec-Kalinówka, Wiktoryn, Ciski,
Dębinki, Dębiny, Mierzęcín, Przyłubie, Wólka Zatorska, Ostrówek nr posesji 4,5,6,
Drwały nr 63**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk
informuje o**

NIEPRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania NIEPRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA są wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 27.07.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w Mystkówc-Kalinówka, które wykazały przekroczenia mikrobiologiczne – **ponadnormatywna ilość bakterii grupy coli (8jtk), enterokoków jelitowych (1jtk) w wodzie.**

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych, celów gospodarczych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. (Dz.U. z 2026r., poz.748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusk
ul. 3 Maja 20 | 06-100 Pułtusk
+48 23 692 50 71
adres e-mail: sekretariat.psse.pultusk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48161-62407-RHIHV-14