



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.89.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.5.1.3.2026

Włocławek, 01 kwietnia 2026 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Błogosławionego Księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego** im. Błogosławionego Księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Numer próbki wody	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	1432/26/W	2203/26	20.03.2026	SUW WSzS, Włocławek ul. Wieniecka 49 – kran wody uzdatnionej
2.	1433/26/W	2204/26	20.03.2026	WSzS, Włocławek ul. Wieniecka 49, Oddział Neurochirurgii - kran w kuchni oddziałowej

STWIERDZAM

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych: w Oddziale Neurochirurgii oraz na Stacji Uzdatniania Wody.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, pH, przewodność elektryczną właściwą, smak, zapach.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1 i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku **stwierdza przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziólkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-46028-71938-JBDAI-17
2. Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek – e-Doręczenia: AE:PL-86185-91409-TVBF-27
3. NHŻ – kopia
4. aa – egz. nr 1

KS