



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.383.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.5.2.7.2025

Włocławek, dnia 31.12.2025 r.
Egz. nr 1

Geberit Produkcja Sp. z o.o.
ul. Toruńska 154
62-600 Koło

OCENA OKRESOWA
z ujęcia eksploatowanego na terenie GEBERIT Produkcja Sp. z o.o.
Zakład we Włocławku przy ul. Płockiej 106

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z ujęcia eksploatowanego na terenie zakładu GEBERIT Produkcja Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Płockiej 106 we Włocławku w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem i po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego ww. ujęciem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	162935/25/POZ	10.03.2025	SUW GEBERIT, Włocławek ul. Płocka 106 - kran na zbiorniku wody uzdatnionej
2.	162936/25/POZ	10.03.2025	Biurowiec, Włocławek ul. Płocka 106 - kran w pomieszczeniu laboratorium
3.	244607/25/POZ	28.04.2025	SUW GEBERIT, Włocławek ul. Płocka 106 - kran wody uzdatnionej
4.	327843/25/POZ	13.05.2025	SUW GEBERIT, Włocławek ul. Płocka 106 - kran wody uzdatnionej
5.	704080/25/POZ	15.09.2025	Biurowiec, Włocławek ul. Płocka 106 - kran w pomieszczeniu laboratorium
6.	704081/25/POZ	15.09.2025	SUW GEBERIT, Włocławek ul. Płocka 106 - kran na zbiorniku wody uzdatnionej
7.	704082/25/POZ	15.09.2025	Biurowiec, Włocławek ul. Płocka 106 - kran w pomieszczeniu jadalni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z ujęcia eksploatowanego na terenie GEBERIT Produkcja Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy ul. Płockiej 106.

UZASADNIENIE

W dniu 10.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zarządzający pobrał do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z ujęcia zakładowego Geberit we Włocławku w punktach zgodności zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Geberit oraz w laboratorium.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczną właściwą, smak, zapach, jon amonowy, twardość ogólną, bromki, chlorki, fluorki, azotany, azotyny, fosforany, siarczany, cyjanki wolne i związane, bromiany, utlenialność, epichlorohydrynę, pestycydy, Σ pestycydów, benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, arsen, bor, chrom, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, srebro, żelazo, akryloamid, ozon, Σ chloranów i chlorynów, chlorany, chloryny, OWO, stężenie chloramin, 1,2-dichloroetan, benzen, bromodichlorometan, chlorek winylu, chloroform, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu.

W próbkach wody pobranych w laboratorium i na SUW stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności na poziomie odpowiednio 1,2 NTU i 1,61 NTU, przy dopuszczalnej wartości do 1 NTU. Ponadto na SUW stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza na poziomie 494 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wszczął postępowanie w sprawie nakazu doprowadzenia wody z wodociągu zakładowego Geberit Produkcja Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy ul. Płockiej 106 do jakości zgodnej z powyższym rozporządzeniem.

Podjęte działania naprawcze doprowadziły wodę z wodociągu zakładowego do prawidłowej jakości, co potwierdziły sprawozdania z badań jakości wody pobranej w dniach 28.04.2025 r. i 13.05.2025 r. na SUW Geberit i w laboratorium. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości mętności i żelaza. Potwierdzają to sprawozdania z badań nr 244607/25/POZ z dnia 06.05.2025 r. i nr 327843/25/POZ z dnia 16.05.2025 r. wykonane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku umorzył prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

W dniu 15.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, zarządzający pobrał do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z ujęcia zakładowego Geberit we Włocławku.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności: w pomieszczeniu laboratorium, w pomieszczeniu jadalni biurowca oraz na stacji uzdatniania wody ww. zakładu.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, pH, przewodność elektryczną właściwą, smak, zapach.

Woda z wodociągu GEBERIT Produkcja Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy ul. Płockiej 106 spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu z ujęcia eksploatowanego na terenie GEBERIT Produkcja Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy ul. Płockiej 106.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Agnieszka Pstrągowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-80213-29672-FGFSA-23
2. Geberit Produkcja Sp. z o.o. Zakład we Włocławku
ul. Płocka 106, 87-800 Włocławek – pocztą elektroniczną na adres: magdalena.ozimek@ecocare.com.pl
3. Prezydent Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek – e-Doręczenia: AE:PL-86185-91409-TVBFE-27
4. NHŻ wm. – kopia
5. aa – egz. nr 1
KS