



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Wrocław, dnia 3 września 2025 r.

HK.9020.1.285.2024.AM
(znak sprawy)

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Żernicka 17

55-010 Święta Katarzyna

KOMUNIKAT NR 4 (znak sprawy: HK.9020.1.285.2024.AM)

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2025 r.

w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z **wodociągu sieciowego Groblice w gminie Siechnice**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że w badaniach próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu sieciowego Groblice w okresie od 3 czerwca 2025 r. do 3 września 2025 r. w zakresie oznaczonej wartości stężenia metabolitu o nazwie chloridazon – desfenyl uzyskano wartości w granicach od: poniżej 0,050 µg/l do 0,081 µg/l. Oznaczone poziomy stężenia chloridazonu – desfenylu, substancji będącej metabolitem pestycydu o nazwie chloridazon – nie przekroczyły wartości 0,300 µg/l, określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 grudnia 2024 r. Nr 7782/24 udzielającej zgody na odstępstwo od maksymalnych dopuszczalnych stężeń chloridazonu – desfenylu.

Stężenie chloridazonu – substancji macierzystej metabolitu chloridazonu – desfenylu w badanych próbkach wody uzyskało wartości poniżej 0,050 µg/l. Na podstawie oznaczonych w warunkach laboratoryjnych wartości stężeń pestycydu chloridazonu – nie stwierdzono występowania tego pestycydu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa w dniu 23 września 2024 r. wydał ekspertyzę dotyczącą wpływu na zdrowie konsumentów ponadnormatywnych stężeń chloridazonu – desfenylu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg sieciowy Groblice w gminie Siechnice, w powiecie wrocławskim.

W związku z powyższym:

1. Wartości stężeń metabolitu chloridazon – desfenyl w wodzie z wodociągu sieciowego Groblice w gminie Siechnice nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.
2. Możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę do czasu zakończenia działań naprawczych.
3. Nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu wody z wodociągu sieciowego Groblice w gminie Siechnice w stosunku do żadnej z grup korzystającej z tej wody, także w odniesieniu do grup najbardziej wrażliwych, zarówno do celów spożywczych, higienicznych, sanitarnych i gospodarczych.
4. Woda może być wykorzystywana przez placówki oświatowo – wychowawcze, zakłady produkcji żywności oraz przychodnie zdrowia.

Bieżących informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej konsumentom na terenie powiatu wrocławskiego udzielają pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej PSSE we Wrocławiu, tel. (71) 329-58-43 wew. 265.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu umieszczane są na stronie internetowej pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/komunikaty>.

Kolejny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczący jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągu sieciowego Groblice w gminie Siechnice zostanie wydany w grudniu 2025 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu

Paweł Wróblewski

Otrzymują:

1. Adresat (list polecony z zpo)
2. Burmistrz Gminy Siechnice - Urząd Miejski Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (list polecony z zpo)
3. DPWIS we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (drogą elektroniczną e-doręczenie)
4. BŻiŻ wm
5. HK aa