



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju

ONS-HK.903.6.78.2026

Biłgoraj, 2026-10-23

Komunikat nr 2 o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy zaopatrzenia ujęcia (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Sól, gm. Biłgoraj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.10.2026 r. ze **strefy zaopatrzenia w wodę** (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Sól, gmina Biłgoraj zaopatrującego miejscowości: Sól, Kolonia Sól, Wola Dereźniańska, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Jachosze – łącznie 3205 osób, stwierdził:

niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości

1 jtk/100 ml oraz 1 jtk/100 ml;

w wyznaczonych punktach zgodności przy jednoczesnym braku obecności E. coli oraz enterokoków.

Wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk / 100 ml.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci - powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowanie wody jest szczególnie ważne w przypadku osób wrażliwych na stosowany środek dezynfekcyjny, w tym noworodków, niemowląt, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grzegorz Dubiel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15 | 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 84 539 61 40 lub 882 796 956
adres e-mail: psse.bilgoraj@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89974-24247-BTFRV-19