



**ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000

WPO.5232.12.2025.KP

ODSTĄPIENIE

**od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla FM Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 111a dla Magazynów w Psarach zlokalizowanych przy
ul. Akacjowej 11 w Psarach - zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

Na podstawie art. 266 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

POSTANAWIAM

odstąpić od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach zlokalizowanego w Psarach (pow. będziński) przy ul. Akacjowej 11.

UZASADNIENIE

Z treści posiadanych materiałów:

- oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii zawartej w Raporcie o bezpieczeństwie zakładu FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach w Psarach przy ul. Akacjowej 11,
- wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach w Psarach przy ul. Akacjowej 11,
- analizy terenu bezpośrednio przyległego do zakładu i potencjalnych zagrożeń powodowanych dla niego przez zakład,

wynika, iż w związku z posiadanymi w zakładzie substancjami niebezpiecznymi wytypowano trzy reprezentatywne scenariusze awaryjne mogące obejmować zasięgiem teren poza zakładem tj. pęknięcie pojemników podczas podnoszenia na regały magazynowe (RSA 2), pęknięcie pojemników wskutek pożaru zewnętrznego (RSA 5) oraz pożar w magazynie spowodowany podpaleniem/ podłożeniem ładunku wybuchowego (RSA 6). Oznaczenie scenariuszy jest takie samo zarówno w Raporcie o bezpieczeństwie jak i Wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Reprezentatywny scenariusz awaryjny nr 6 (pożar w magazynie spowodowany podpaleniem/ podłożeniem ładunku wybuchowego) posiada największy zasięg, stąd też skupiono się na nim w poniższej analizie. W wyniku wstąpienia scenariusza nr 6 efektem fizycznym będzie promieniowanie cieplne o przewidywanym zasięgu do 115 m. Obliczono, że strefa niebezpieczna zawierać się będzie w zakresie promieniowania cieplnego o wartości 4 kW/m² (do 115 m), 7 kW/m² (do 99 m) oraz 12,5 kW/m² (do 85 m), co spowoduje objęcie terenu poza zakładem. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego scenariusza wynosi 9,9*10⁻⁶/rok. Obszar objęty prognozowaną strefą niebezpieczną obejmie tereny oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary jako tereny sportu i rekreacji – 1US. Obecnie na działce narażonej na skutki awarii znajduje się pole uprawne,

co potwierdzili funkcjonariusze KW PSP w Katowicach w dniu 24 czerwca 2025 r. podczas wizji lokalnej. Natomiast zgodnie z planem sposobu użytkowania terenu, pochodzącym ze starostwa powiatu będzińskiego wynika, iż na przedmiotowej działce występują grunty orne IV i V kategorii – RIVb i RV. W urzędzie gminy Psary uzyskano informację, że obecnie toczy się postępowanie

w sprawie zmiany kategorii ww. działki z gruntów ornych na zabudowę sportu i rekreacji, które trwa już od trzech lat, co zostało uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie analizy scenariuszy zawartych w raporcie o bezpieczeństwie ryzyko wystąpienia zdarzeń, we wszystkich scenariuszach awaryjnych jest na poziomie akceptowalnym lub tolerowalnym akceptowanym. Zasięg prognozowanej strefy zagrożenia dla rozpatrywanego scenariusza awaryjnego przedstawia załącznik.

Należy podkreślić, że dla żadnego ze scenariuszy awaryjnych nie stwierdzono skutków oddziaływania promieniowaniem cieplnym ani falą nadciśnienia zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, zagrażających uszkodzeniom obiektów oraz wywołujących negatywne skutki dla środowiska dla terenu poza zakładem.

W trakcie analizy poddano weryfikacji zamieszczone w dokumentacji opracowanej przez zakład dane na temat przewidywanych skutków przyjętych scenariuszy awaryjnych. Przeprowadzona weryfikacja nie zakwestionowała przyjętych zasięgów prognozowanych stref zagrożenia. Biorąc pod uwagę powyższe, nieuzasadnione staje się opracowywanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

podpisał elektronicznie:
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
- / -
mt. bryg. mgr Zbigniew Dyk

Załącznik:

1. Scenariusz nr 6 FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach.

Otrzymują:

1. WPZ – do wiadomości,
2. WPO ad acta.