



NS-HKiŚ.9022.49.2026

Myszków, dnia 20.05.2026 r.

KOMUNIKAT NR 7/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie
z dnia 20.05.2026 r.**

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia dla mieszkańców ulicy Korczaka w Myszkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 18.05.2026 r. na ulicy Korczaka w Myszkowie informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na parametry fizykochemiczne tj. ponadnormatywną zawartość: żelaza i mętności.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
mgr Jarosław Ziemiński



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myszkowie
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
+48 34 313 13 05
psse.myszkow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE-PL-25776-51954-RVBJB-28