Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9027.4.29.2026.PS
Rzeszów, 2026-11-17

KOMUNIKAT Nr 1
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z dnia 17.11.2026 r.

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Szkole Podstawowej w Pawłokomie 24 (gmina Dynów, powiat rzeszowski) zaopatrujące konsumentów Szkoły Podstawowej w Pawłokomie 24.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 9.11.2026 r. (wpłynęły w dniu 14.11.2026 r.) w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie tj.: kran w gabinecie psychologa w Szkole Podstawowej w Pawłokomie (sprawozdanie z badań nr 734/LB2/2026/GRZ z dnia 12.11.2026 r.), wykazało wartość parametru manganu 78 µg/l, przy dopuszczalnej 50µg/l.
Ponadnormatywna zawartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych. Osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie małych dzieci korzystając z wody wodociągowej powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Dominika Rylska-Malita w zastępstwie za Jaromir Ślączka
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16