

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 4

tel. centrala: 29 769 14 73 tel. sekretariat: 29 769 12 95 fax: 29 760-50-51 e-mail: ostroleka@psse.waw.pl



Ostrołęka, dnia 14.01.2020r.

HKN.4300.2.2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. , poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. , poz. 1437)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. , poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr 5.S.Ost dokonanego w dniu 08.01.2020r. z punktu poboru:

- **Szkoła Podstawowa w Grabówku 20, gm. Olszewo - Borki – kran w pomieszczeniu socjalnym** oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki, nr sprawozdania HKL.501.37.2020 z dnia 13.01.2020r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji do 100m³/d Grabówek (ujęcie własne)**

Uzasadnienie

Na podstawie protokołu z poboru próbki wody pobranej w dniu 08.01.2020r. oraz sprawozdania z badania wody nr: HKL.501. 37.2020 z dnia 13.01.2020r. z wodociągu lokalnego w **Grabówku**, w punkcie poboru wody: Szkoła Podstawowa – kran w pomieszczeniu socjalnym, stwierdzono, że próbka wody w zakresie przebadanych parametrów odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W próbce wody pobranych w w/w punkcie poboru, stwierdzono występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach roślinny). Ze względu na to, że zapach ten jest zapachem z grupy naturalnych oraz z uwagi na akceptowalność tego zapachu przez konsumentów wody (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnego badania wody z tego urządzenia.

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa w Grabówku
Grabówek 20
07-415 Olszewo – Borki
2. Gmina Olszewo – Borki
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo – Borki
3. Sekcja HDiMiPZ
4. a/a