



## KOMUNIKAT NR 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 21 marca 2025 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowa Wieś Książęca zaopatrującego miejscowości: Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele, Działosze, Mnichowice, Nosale.**

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie informuje, iż jakość wody z **wodociągu Nowa Wieś Książęca nie spełnia wymagań** obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość liczby bakterii grupy coli.

### **Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.**

**Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i splukiwania toalety.**

**Niemowlętom oraz dzieciom do lat 3 zaleca się podawanie wody butelkowanej.**

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Woda może być używana do celów sanitarnych.



**p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kępnie**

*Wanda Lepka*  
**mgr Wanda Lepka**

**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**