

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 09 lipca 2026

KOMUNIKAT nr HK/59/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w indywidualnym ujęciu wody Leśnictwa Horodnianska podlegającym pod Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu - 205 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Przekroczony mangan w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody) nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/