



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 15.07.2025r.

HŚ.9022.1.313.2025.AJ

KOMUNIKAT NR 42/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole” (gm. Łęczyce) zaopatrującego budynki przy ul. Osiedlowej 5, 7, 9, 11, ul. Osiedlowej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ul. Szkolnej 3, ul. Chmielenieckiej 36 oraz nieruchomości położone na działkach ogrodowych.

W związku z otrzymaniem w dniu 15.07.2025r. wyników badania wody pobranej w dniu 09.07.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole” ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii gr.coli w ilości powyżej 10 jtk/100ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że woda z wodociągu publicznego Bożepole Wielkie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole”

- **nie nadaje się do spożycia oraz do wykorzystania do celów gospodarczych,**
- **nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów.**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” zapewnia zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia oraz została zobowiązana do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Podmiot odpowiedzialny za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, przekazuje odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych ze wskazaniem terminu ich zakończenia.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wielkie

II. Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Łęczyce, 84-218 Łęczyce, ul. Długa 53

2. aa