



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Brzozowie**

36-200 Brzozów, ul. Moniuszki 17
tel. 13 43 414 59
e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl

PSK.9020.191.34.2025

Brzozów, 30 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu > 1000 m³/d Brzozów Jakła Wielka zaopatrującego w wodę
5849 mieszkańców miejscowości Brzozów, Stara Wieś i Humniska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m³/d Brzozów Jakła Wielka, że woda z sieci wodociągowej **nie nadaje się do spożycia przez ludzi** w tym: picia, przygotowywania posiłków i potraw, płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i sprzętów mających kontakt z żywnością, higieny ciała i jamy ustnej.

W związku z zaistniałą sytuacją w sklepach (korzystających z przedmiotowej wody), prowadzących obrót żywnością sprzedaż środków spożywczych jest możliwa tylko w opakowaniach jednostkowych, natomiast obiekty żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego oraz zakłady zajmujące się produkcją żywności (korzystające z przedmiotowej wody) nie mogą prowadzić takiej działalności do czasu odwołania komunikatu o braku przydatności wody do spożycia.

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania ubikacji, prace porządkowe).


W dniu 28.04.2025 r. pobrano do badania laboratoryjnego próbkę wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu > 1000 m³/d Brzozów Jakła Wielka w stacji uzdatniania wody. Przeprowadzone badania wody przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie (sprawozdanie cząstkowe z badań nr DL.LHK.9051.1.294.2025 z dnia 30.04.2025 r.) wykazało, że woda ta w zakresie parametru mikrobiologicznego nie odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 2 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml określonej w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Część C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne, Lp.3.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie po przeanalizowaniu wyników badań wody wydał w dniu 30.04.2025 decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do czasu uzyskania wody z wodociągu odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia nakazał Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej zapewnić odbiorcom wodę dowożoną z bezpiecznego źródła lub w opakowaniach jednostkowych, spełniającą wymagania stawiane wodzie do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Zofia Cwynar