



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 04 września 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
z dnia 04 września 2026 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Lnisno zasilającego w wodę mieszkańców z 2 miejscowości: Lnisno, Byczki.**

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Lnisno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie liczby bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii chorobotwórczych: *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych. Jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748) – załącznik nr 1, część C, Tabela 1 „Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe” w zakresie parametru bakterie grupy coli. Zaleca się, aby wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100 ml.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
/podpisano elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15