

## **Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim**

z dnia 29.08.2025 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu  
zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje,  
iż została wydana ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
znak HK.9022.5.252.2025.ESz.1 z dnia 29.08.2025 r.

stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb  
zaopatrującego miejscowości: **Krzywe Koło oraz Koźliny.**

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej  
zawartości bakterii grupy coli w punkcie zgodności:  
3 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml)**

**Informuje się mieszkańców:**

- **Woda z kranu nadaje się do picia, do przygotowywania posiłków,  
do mycia owoców, warzyw oraz mycia zębów  
TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU;**
- **Woda bez przygotowania może być używana wyłącznie do celów  
gospodarczych (splukiwania toalet, mycia podłóg, itp.)  
oraz do celów higienicznych (prysznic);**



Zobligowano zarządcę wodociągu do podjęcia działań, mających na celu  
przywrócić odpowiednią jakość wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Pruszczu Gdańskim  
z up.  
Renata Czerska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim  
/podpis elektroniczny/