



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.65.5.2026
Brzozów, 07.08.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Sweet Project w Humniskach 359B

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Sweet Project w Humniskach 359B stwierdzono podwyższoną liczbę kolonii w 22°C po 72 h w ilości >300 jtk/1ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 1. Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe Lp. 3) do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna dla liczby kolonii została określona jako bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

Nie stwierdzono bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków jelitowych. Przy stwierdzonym przekroczeniu woda może być warunkowo dopuszczona do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Właściciela obiektu zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób starszych oraz ze znacznie obniżoną odpornością zaleca się, aby gotować przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Zofia Cwynar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Podpisano elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32