

HK.9022.1.23.2025.JŚ

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Sztum za 2024 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań nr 92/52/24 próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej oraz sprawozdaniach z badań nr 2155/2024, 3307/2024, 498509/24/GDY, 6468/2024, 9148/2024 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych wodociągu lokalnego Szpital Sztum zasilających teren Szpitala Polskiego Sztum:**

- sprawozdanie z badań nr 2155/2024 z dnia 25.03.2024 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w SUW,
- sprawozdanie z badań nr 3307/2024 z dnia 30.04.2024 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w SUW,
- sprawozdanie z badań nr 92/52/24 z dnia 31.05.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej na oddziale kardiologicznym,
- sprawozdanie z badań nr 498509/24/GDY z dnia 23.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej na oddziale kardiologicznym,
- sprawozdanie z badań nr 6468/2024 z dnia 28.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej na oddziale kardiologicznym,
- sprawozdanie z badań nr 9184/2024 z dnia 13.11.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej na oddziale kardiologicznym,

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu lokalnego Szpital Sztum,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie,
- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeprowadzonych przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu i Laboratorium J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni.

Jakość wody analizowanych próbek pobranych z wodociągu lokalnego Szpital Sztum w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo przesłano pocztą elektroniczną

Otrzymują:

1. American Heart Of Poland Spółka Akcyjna
ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
Szpital Polski Sztum
ul. Mikołaja Reja 12, 82-400 Sztum
sekretariat.sztum@ahop.pl
2. Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
(e-doręczenia)
3. aa