REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.6.2.2026.AW.32 Rzeszów, dnia 17 listopada 2026 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lipca 2026 r. P
w, Polskie Linie Elektroenergetyczne, ul. Warszawska 165, 05—520 Konstancin-Jeziorna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Mostu Szynowego 400 kV w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 wraz z połączeniem do bramki stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia" realizowanego w ramach zadania „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia"" oraz niżej wymienionej dokumentacji m. in.:

1) Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,
2) poświadczonych przez właściwy organ kopii map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie ono oddziaływać;
3) kopii map ewidencyjnych z naniesionym obszarem przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać;

orzekam

stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Mostu Szynowego 400 kV w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 wraz z połączeniem do bramki stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia" realizowanego w ramach zadania „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia"", pod następującymi warunkami:

1. Place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac, teren przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów oraz placów składowych humusu i kruszyw, przewidziane do sytuowania poza terenem

przeznaczonym do prowadzenia prac realizacyjnych, należy zlokalizować poza terenami zadrzewionymi/leśnymi, zbiorowiskami łąkowymi, miejscami podmokłymi i miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych itp., należy uszczelnić i zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.

3. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i powinna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym), możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
4. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

– pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5-2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać drutem, co 0,4-0,6 m;
– grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
– wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami; należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać metody bezwykopowe;
– przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
– w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany

stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;

– pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
– nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
– nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
– w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

6. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (np. pod konstrukcje nośne), studzienki, dreny odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1:2). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.
7. Nie dopuścić do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy. W razie jednak stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady, należy je jak najszybciej usunąć. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – należy je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji.
8. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenu. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Masy ziemne nie mogą być wykorzystywane do zasypywania terenów podmokłych, zagłębień, zbiorowisk łąkowych itp. mogących stanowić tereny wartościowe przyrodniczo (np. dla płazów). Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji lub stanu umożliwiającego jego użytkowanie. Uszkodzone powierzchnie gruntu zaleca się obsiać trawami (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).
9. Prace budowlane związane z realizacją planowanej inwestycji powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania wskazanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, czy też wskazania ewentualnych dodatkowych (niezbędnych do wdrożenia) działań minimalizujących na etapie budowy;

a) zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:

– szkolenia dla pracowników nadzorujących budowę,
– nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów, zdejmowania humusu wraz z roślinnością zielną, lokalizacji zapleczy budowy i miejsc składowania humusu, wyznaczania dróg tymczasowych, wykonania ewentualnych prac odwodnieniowych itd.,
– nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
– wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
– kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
– sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i studzienek, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
– nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżeń terenu, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych i innych cennych przyrodniczo miejsc;
– nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu zanieczyszczonego szczątkami, kłączami roślin inwazyjnych (w szczególności nawłoci późnej),

b) czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometraż/lokalizacja, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną,
c) za każdy rok prowadzenia nadzoru przyrodniczego należy przygotować stosowne sprawozdanie z realizacji wszystkich zadań nadzoru przyrodniczego, które należy przekazać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 31 stycznia.

10. Prace związane z realizacją zamierzenia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00.
11. Teren budowy wyposażony zostanie w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.).
12. Podczas malowania planowanych do realizacji słupów energetycznych, w celu zabezpieczenia gruntu przed przedostaniem się zanieczyszczeń, zastosowane zostaną folie (oklejenie dolne) oraz materiały chłonne lub maty absorbujące.

INWESTOR: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 01 lipca 2026 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanych przez Pełnomocnika – Pana awie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Mostu Szynowego 400 kV w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 wraz z połączeniem do bramki stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia realizowana w ramach zadania „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia"".

Po otrzymaniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 06 lipca 2026 r., znak: WOOŚ.420.6.2.2026.AW.3 wezwał Inwestora do uzupełnienia braków formalnych. Stosowne uzupełnienie zostało przedłożone do tut. Urzędu w dniu 15 lipca 2026 r. przy piśmie pełnomocnika Inwestora.

Po przedłożeniu uzupełnień, uznano wniosek za prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m. in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62 a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zadania ustalono, że należy je zaliczyć do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 (*napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6,* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania, należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 1 lit. k ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w systemie SIOS pod nr 1113/2026.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji, zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, pismem z dnia 06 lipca 2026 r. znak: WOOŚ.420.6.2.2024.AW.4, tut. Organ, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedmiotowym wniosku.

Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2026 r., znak: WOOŚ.420.6.2.2026.AW.9 powiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Po analizie merytorycznej przedłożonej dokumentacji, pismem z dnia 22 lipca 2026 r., znak: WOOŚ.420.6.2.2026.AW.8, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobowiązał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało przedłożone do tut. Organu przy piśmie pełnomocnika Inwestora z dnia 31 sierpnia 2026 r. znak: WP/PS/25460/RTE/04727/2026. Pismem z dnia 10 września 2026 r. znak: WOOŚ.420.6.2.2026.AW.15, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia pod względem formalnych przedłożonych wyjaśnień. Przy piśmie z dnia 14 września 2026 r. znak: WP/PS/25460/RTE/04971/2026 pełnomocnik Inwestora przedłożył prawidłowo uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 18 września 2026 r., znak: WOOŚ.420.6.2.2024.AW.18 i WOOŚ.420.6.2.2026.AW.19 zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie, w opinii z dnia 29 września 2026 r., znak: RK.ZZŚ.4130.153.2026.KŚ, stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, nie wskazując warunków jego realizacji, eksploatacji czy likwidacji.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w opinii z dnia 02 października 2026 r., znak: SNZ.9020.13.11.2026, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Po analizie przedłożonego materiału dowodowego, tj. m. in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnienia, stwierdzono, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Podczas analizy informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także stanowiskami organów opiniujących, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego uznano, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zaistniała konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stosownie do zapisów art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 14 października 2026 r. znak: WOOŚ.420.6.2.2026.AW.27, powiadomił strony o wydanej opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie oraz opinii sanitarnej Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz o zebranym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania wnioskowanej decyzji środowiskowej. We wskazanym terminie żadna ze stron, nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji ustalono, iż w ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa Mostu Szynowego 400 kV na północnym przedpolu istniejącej stacji elektroenergetycznej SE Krosno Iskrzynia, w tym budowa jednotorowej linii w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV i długości ok. 450 m, służącej do przyłączenia do SE Krosno Iskrzynia nowych podmiotów zewnętrznych (magazyny energii, farmy fotowoltaiczne PV, farmy wiatrowe) wraz z wprowadzeniem na stację elektroenergetyczną 400/110 kV Krosno-Iskrzynia.

Planowanie przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Korczyna, w obrębie ewid. Iskrzynia oraz na terenie gminy Krościenko Wyżne, w obrębie ewid. Krościenko Wyżne.

Teren, na którym zlokalizowane zostanie planowane zamierzenie stanowi głównie pola uprawne oraz pastwiska porośnięte drzewami i krzewami, jak również częściowo teren istniejącej stacji elektroenergetycznej Krosno Iskrzynia. Na terenie inwestycji znajdują się sieci

elektroenergetyczne najwyższych napięć. Słupy istniejących linii elektroenergetycznych zlokalizowane są na terenach rolnych.

Zadanie realizowane będzie na działkach o nr ewid.: 305/1, 256/8, 315/1, 255, 310/3, 316/1, 307/1, 319/1, 271, 301/1, 233/4, 300, 312, 304/1, 317/1, 324, 299/5, 290/2, 269, 230/2, 321/1, 306/1, 308, 303/1, 291/3, 322/1, 327/1, 318/1, 323/1, 302/1, 231/2, 254/2, 240, 238/2, 253, 239, 272, położonych w obrębie ewid. Iskrzynia w gminie Korczyna oraz na działkach o nr ewid. 820/1, 742/3 w obrębie ewid. Krościenko Wyżne, w gminie Krościenko Wyżne.

Most Szynowy będzie składać się ze słupa krańcowego w pobliżu bramki stacyjnej istniejącej SE Krosno Iskrzynia oraz 3 słupów kablowo – napowietrznych, przewodów fazowych i odgromowych rozwieszonych między bramką i kolejnymi słupami Mostu Szynowego, łańcuchów izolatorowych oraz stosownego osprzętu liniowego. Szerokość pasa technologicznego mostu szynowego wynosić będzie 2x40 m. Połączenia z podmiotami wytwórczymi będą wykonane za pomocą linii kablowych, przy czym zakres ten będzie leżał po stronie zainteresowanych podmiotów wytwórczych chcących przyłączyć się do sieci i nie jest objęty przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.

Zakres inwestycji obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,43 ha. Znaczącą część tej powierzchni stanowić będzie zajętość tymczasowa – na potrzeby takich prac, jak np. naciągi przewodów. Ponadto, Inwestor przewiduje, że na czas prowadzenia prac gruntowych maksymalna łączna powierzchnia wykopów pod fundamenty wynosić będzie ok. 0,2820 ha. Zajętość stała terenu dla wszystkich stanowisk słupowych wynosić będzie ok. 0,047 ha.

W terenie realizacji przedsięwzięcia znajdują się pola uprawne użytkowane rolniczo, jak również grunty rolne obecnie nieużytkowane. Ponadto zidentyfikowano grunty oznaczone jako pastwiska – porośnięte zielenią niską i pojedynczymi zakrzewieniami. W obszarze tym znajdują się również grunty porośnięte zielenią wysoką – drzewa oraz krzewy.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziana jest realizacja m. in. następujących prac:

- wykonanie prac przygotowawczych,
- wykonanie wykopów pod fundamenty oraz budowa fundamentów pod słupy z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- wykonanie układów uziemiających słupów,
- dostawa i montaż słupów elektroenergetycznych, izolacji, przewodów odgromowych, w tym przewodów OPGW osprzętu i przewodów fazowych oraz wykonanie naciągów przewodów,
- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów,
- montaż aparatury na konstrukcji słupa,
- wykonanie oznakowania Mostu Szynowego.

W związku z realizacją inwestycji mogą zostać również wykonane prace towarzyszące, w tym związane z przebudową krzyżującej infrastruktury technicznej nienaniesionej na dostępne opracowania mapowe, w tym wykonanie dróg tymczasowych.

W wyniku realizacji zamierzenia projektowana linia charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:

- napięcie znamionowe sieci - 400 kV,
- najwyższe napięcie robocze - 420 kV,
- szacowana łączna długość planowanej linii - nie więcej niż 450 m,
- temperatura projektowa przewodów fazowych - +80°C,
- strefa obciążenia wiatrem - W3,
- strefa obciążenia oblodzeniem - S3,
- zakładana szerokość standardowego pasa technologicznego dla słupów linii jednotorowej, rozumianego jako obszar ograniczeń oraz uwarunkowań jego zabudowy i zagospodarowania - 80 m (2x40 m),
- minimalna (wymagana) odległość przewodu od powierzchni ziemi dla mostu szynowego - 10 m.

Dla budowanego Mostu Szynowego przewiduje się zastosowanie przewodów fazowych w postaci wiązki trójprzewodowej, złożonej z przewodów stalowo-aluminiowych oraz

przewodów odgromowych typu OPGW (przewód odgromowy z włóknami światłowodowymi). Przewody odgromowe OPGW będą mocowane na odpowiednich zawiesiach.

Podczas budowy linii, jako drogi dojazdowe będą wykorzystywane przede wszystkim istniejące drogi lokalne i drogi dojazdowe do pól. W przypadku konieczności - w celu umożliwienia przejazdu maszyn, wykorzystane zostanie np.: kruszywo. Przebieg dróg tymczasowych będzie uzgodniony z właścicielami bądź zarządcami terenu. Teren pod drogi tymczasowe przywracany będzie do stanu pierwotnego po zakończeniu prac.

Realizacja planowanej inwestycji będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce i materiały budowlane, paliwa oraz energię elektryczną. Zapotrzebowanie szacowane jest na poziomie:

a) woda – ok. 10-15 m^3/dobę,
d) energia elektryczna – ok. 5–15 kWh/dobę,
e) paliwa (olej napędowy) – do ok. 0,8 m^3/dobę,

Elementy linii, takie jak: słupy, przewody, osprzęt, izolatory są wytwarzane w warunkach przemysłowych i dostarczane będą na plac budowy w formie elementów gotowych do montażu.

Przewiduje się, iż gleba oraz ziemia stanowiąca urobek podczas prac budowlanych będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana na miejscu prowadzonej inwestycji, a nadmiar zagospodarowany jako odpad.

W czasie eksploatacji napowietrznej linii nie przewiduje się wykorzystania znaczących ilości surowców, paliw i energii, ani odprowadzania ścieków dla potrzeb utrzymania obiektu budowlanego. Nie przewiduje się również potrzeby wykorzystywania energii cieplnej i gazowej w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Niewielkie ilości paliwa oraz materiałów budowlanych zostaną jedynie wykorzystane do utrzymania obiektu.

Likwidacja inwestycji będzie związana z wykorzystaniem energii mechanicznej w ilości podobnej jak na etapie realizacji. Podczas likwidacji, w podobnym stopniu jak podczas etapu realizacji, wykorzystywane będą niewielkie ilości wody. Wytworzone zostaną surowce w postaci elementów stanowiących odpady przeznaczone do przetworzenia. Na tym etapie nastąpi również wykorzystanie paliw zasilających maszyny/pojazdy budowlane.

Na etapie realizacji zamierzenie inwestycyjne będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, generowanych przez pracujące maszyny i urządzenia, w szczególności w trakcie wykonywania wykopów, wycinki drzew, prac budowlano-montażowych. Ich źródłem będzie również praca środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter nieciągły, lokalny, przemijający i ustaną po zakończeniu prac. W trakcie realizacji wykorzystywany będzie sprawny sprzęt, który będzie właściwie eksploatowany. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. Zgodnie z dokumentacją, prace te prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, to tereny zabudowy mieszkaniowej, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), dopuszczalne poziomy hałasu dla źródeł hałasu w postaci linii elektroenergetycznych (dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego) wynoszą: 50 dB w porze dnia (od 06:00 do 22:00) i 45 dB w porze nocy (od 22:00 do 06:00). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w rejonie projektowanego mostu szynowego i linii 400 kV zlokalizowana jest w odległości ok. 350 m w kierunku północno-wschodnim oraz ok. 400 m w kierunku południowym od osi planowanej linii.

W dokumentacji przedstawiono obliczenia akustyczne określające oddziaływanie akustyczne planowanego mostu szynowego 400 kV na klimat akustyczny w trakcie jego funkcjonowania. Do modelowania i obliczeń akustycznych wykorzystano program SoundPlan 8.2. Most Szynowy 400 kV i inne istniejące linie 400 kV i 110 kV, w rejonie zadania, jako źródła dźwięku zostały zaimportowane z programu PLS-CADD, w którym wykonano obliczenia równoważnego poziomu mocy akustycznej dla 1 m danej wiązki przewodów. Założono ponadto czas trwania dobrych warunków równy 90 % i czas trwania złych warunków pogodowych wynoszących 10 %. W modelowaniu uwzględniono zjawisko ulotu.

Zgodnie z przedłożonymi obliczeniami, w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia oraz skumulowanych źródeł hałasu, na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, wynoszących w najbardziej rygorystycznym przypadku 45 dB.

Uznano zatem, że zamierzenie w trakcie jego funkcjonowania, spełniać będzie wymagania w zakresie akustycznym.

Przedsięwzięcie będzie źródłem promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448), wartości dopuszczalne pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie mogą przekraczać dla miejsc dostępnych dla ludności: 10 kV/m (składowa elektryczna) oraz 60 A/m (składowa magnetyczna), dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 1 kV/m (składowa elektryczna), 60 A/m (składowa magnetyczna).

W uzupełnionej KIP przedstawiono obliczenia oddziaływania pola elektrycznego w otoczeniu projektowanego Mostu Szynowego 400 kV, wykonanych programem PLS-CADD. W analizie uwzględniono również skumulowane oddziaływanie pochodzące od innych najbliższych obiektów liniowych emitujących pole elektromagnetyczne.

Analizy pola elektrycznego jak i magnetycznego zostały wykonane na wysokości 2 m n.p.t. Przyjęto najbardziej niekorzystne parametry techniczne pod względem odległości przewodów od ziemi, wysokości napięcia i dopuszczalnych wartości prądów. Model obliczeniowy uwzględniał również parametry przestrzenne związane z ukształtowaniem terenu oraz posadowieniem konstrukcji, wysokością zawieszenia przewodów.

Wyniki analizy wykazały, że wartość maksymalna składowej elektrycznej natężenia pola na granicy pasa technologicznego Mostu Szynowego 400 kV (2x40 m) wyniosła poniżej 1 kV/m, a na oddalonym o ok. 400 m terenie zabudowy mieszkaniowej, wystąpią znikome wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pochodzącego od analizowanych obiektów. W obszarze pasa technologicznego projektowanego Mostu Szynowego 400 kV natężenie pola elektrycznego wynosi poniżej 10 kV/m. W przypadku natężenia pola magnetycznego w pobliżu projektowanego Mostu Szynowego 400 kV odnotowano wartości znacznie poniżej 60 A/m. Zatem, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, zarówno w pasie technologicznym, jak i w najbliższym otoczeniu poza pasem technologicznym i na terenach zabudowy mieszkaniowej, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, które zostały wskazane w tabeli 1 i 2 załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku m. in.: spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, podnośniki) i pojazdów transportujących materiały budowlane i elementy instalacji oraz prowadzenia prac budowlanych i montażowych.

Zgodnie z informacjami w dokumentacji, zamierzenie w trakcie jego eksploatacji nie będzie wpływać znacząco na pogorszenie stanu powietrza w jego okolicy. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia – poziom zanieczyszczeń związany z realizacją i eksploatacją inwestycji nie będzie wyróżnialny z tła. Linia przesyłowa ze względu na charakter funkcjonowania na etapie eksploatacji nie będzie emitowała znaczących ilości substancji. Inwestor przewiduje oględziny sieci 1 raz w roku, możliwe są ponadto doraźne prace konserwacyjne, w przypadku awarii. Zatem można przyjąć, że w trakcie eksploatacji emisja z pojedynczych dojazdów pojazdów serwisowych będzie pomijalna.

Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r., poz. 1328).

Wszystkie wytwarzane na etapie realizacji zamierzenia odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów w środowisku, w specjalnie wyznaczonych, uszczelnionych miejscach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w kontenerach lub pojemnikach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować ciągłego powstawania odpadów na etapie eksploatacyjnym. Niemniej, w czasie prowadzenia prac konserwatorskich, napraw czy prac remontowych, mogą powstawać niewielkie ilości odpadów zaliczanych zarówno do niebezpiecznych, jak i do innych niż niebezpieczne.
Zgodnie z KIP, odpady te będą magazynowane selektywnie, na wydzielonym i oznakowanym miejscu w pojemnikach lub kontenerach i przekazanie do zagospodarowania odpowiednim podmiotom.

W przypadku likwidacji zamierzenia, powstające odpady będą tożsame z fazą realizacji nowej inwestycji.

Podczas fazy realizacji przedsięwzięcia na placu budowy stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Podłoże zaplecza budowy, w tym miejsc tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego, baz materiałowo-sprzętowych oraz miejsc magazynowania materiałów i odpadów zostanie wyłożone szczelnymi płytami betonowymi lub matami zabezpieczającymi środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi. W niniejszej decyzji wskazano warunek, aby podczas tankowania maszyn, stosowana była szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa, podkładana pod wlew paliwa. Ponadto, teren budowy wyposażony zostanie w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.). Podczas realizacji przedsięwzięcia potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach, na terenie bazy ekipy prowadzącej budowę, skąd zgromadzone w nich ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, szacuje się, że maksymalnie fundamenty będą zagłębione do poziomu ok. 5 m p.p.t. (z wyłączeniem fundamentów pośrednich). Głębokość posadowienia fundamentów pośrednich będzie zależała od lokalnych warunków gruntowych na danym stanowisku. W dokumentacji wskazano, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń Inwestora, na inwestycjach o podobnych parametrach, należy przyjąć długość pali fundamentowych do 20 m, natomiast nie ma konieczności wykonania wykopów o takiej głębokości.

Ze względu na położenie terenu przedsięwzięcia na wzniesieniu i planowaną głębokość wykopów, nie przewiduje się konieczności stałego odwadniania wykopów budowlanych. W przypadku jednak konieczności ich osuszenia (np. po opadach atmosferycznych), woda z wykopów zostanie odprowadzona (np. wypompowana) na grunty sąsiednie.

Planowane słupy energetyczne, po ich montażu zostaną pomalowane farbami przeznaczonymi do malowania konstrukcji ocynkowanych. W celu zabezpieczenia gruntu przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas tej czynności, zastosowane zostaną folie (oklejenie dolne) oraz materiały chłonne lub maty absorbujące.

Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia, etap eksploatacji nie będzie związany z zużyciem surowców, materiałów, paliw oraz energii. W fazie eksploatacji zamierzenia nie będzie występowała emisja ścieków bytowych i przemysłowych.

Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych i podziemnych oraz poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego opublikowanymi na stronie internetowej Hydroportalu KZGW (http://mapy.isok.gov.pl/imap/), przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Wisłok od zb. Besko do Czarnego Potoku” o kodzie PLRW2000072263337, typ RWf_wap (Potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie (w tym stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego) i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku

istotnego Wisłok w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłok w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan chemiczny dobry. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a w przypadku substancji priorytetowych do 2039 r., w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL, bromowane difenyloetery (występowanie w biocie) oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na łagodzeniu celów środowiskowych w zakresie wskaźników: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie).

Przedmiotowa JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.RP.875 rezerwat przyrody Bukowica, PL.ZIPOP.1393.PK.57 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.OCHK.128 Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 Obszar Chronionego Beskidu Niskiego, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180042.H specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w Komborni, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180032.H specjalny obszar ochrony siedlisk Jaćmierz, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180028.H specjalny obszar ochrony siedlisk Patria nad Odrzechową, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180030.H specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180027.H specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Czarnorzecka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180014.H specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180016.H specjalny obszar ochrony siedlisk Rymanów oraz PL.ZIPOP.1393.PP.1807052.1804 pomnik przyrody Bogumiła.

Na terenie zlewni występują obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, tj. troci wędrownej *Salmo trutta m. trutta* (nazwa obszaru przeznaczonego do ochrony – Wisłok (od ujścia do zapory zbiornika Besko)).

Ponadto, cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 ze zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Natomiast, zgodnie z art. 61 ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. obszarów chronionych.

Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 152 (kod: PLGW2000152).

W PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W świetle zapisów art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzebę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

W świetle zapisów art. 59 ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, a tym samym nie będzie stanowiło istotnego zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 względem terenu przedsięwzięcia są: specjalne obszary ochrony siedlisk: Łąki w Komborni PLH180042 – w odległości ok. 0,8 km, Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 – ok. 0,9 km i Ostoja Czarnorzecka PLH180027 – ok. 4,5 km. Teren planowanej inwestycji znajduje się również poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Obszar przeznaczony pod zamierzenie zlokalizowany jest w mozaice użytków rolnych, nieużytków i niewielkich zadrzewień (sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, dąb, modrzew europejski, czeremcha, wierzba, klon zwyczajny, buk zwyczajny, grab pospolity, drzewa owocowe – jabłonie, czereśnie, śliwy) w sąsiedztwie istniejącej SE Krosno Iskrzynia. Na terenie inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć. Słupy istniejących linii elektroenergetycznych zlokalizowane są na terenach rolnych.

Realizacja planowanej inwestycji wymaga przeprowadzenia niewielkiej wycinki drzew i krzewów, w tym 4 płatów zadrzewień o łącznej powierzchni ok. 0,21 ha.

W niniejszej decyzji został wskazany termin możliwej wycinki drzew i krzewów - poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym), możliwe będzie wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków.

Autorzy Karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, iż po zakończeniu realizacji inwestycji, będzie możliwa odbudowa dotychczas występujących tu zadrzewień na skutek naturalnej sukcesji.

W niniejszej decyzji, doprecyzowano również rozwiązania mające na celu ochronę drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki.

Mając na uwadze powyższe oraz rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, oraz wskazane działania minimalizujące, stwierdza się, iż inwestycja nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w ar. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315), w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000, stąd nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura (oceny, o której mowa w art.6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie należy zauważyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na aktualne i planowane wykorzystanie przedmiotowego terenu, nie przewiduje się oddziaływania na krajobraz.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy Państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi, na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na względzie powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Sławomir Serafin
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów
3. Wójt Gminy Korczyna w związku z art. 74 ust. 3aa ustawy ooś
4. Wójt Gminy Krościenko Wyżne w związku z art. 74 ust. 3aa ustawy ooś

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. WOOŚ ad acta

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.6.2.2026.AW.32 Rzeszów, dnia 17 listopada 2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Mostu Szynowego 400 kV w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 wraz z połączeniem do bramki stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia" realizowanego w ramach zadania „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia""

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa Mostu Szynowego 400 kV na północnym przedpolu istniejącej stacji elektroenergetycznej SE Krosno Iskrzynia, w tym budowa jednotorowej linii w zakresie od słupa nr 1 do słupa nr 4 linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV i długości ok. 450 m, służącej do przyłączenia do SE Krosno Iskrzynia nowych podmiotów zewnętrznych (magazyny energii, farmy fotowoltaiczne PV, farmy wiatrowe) wraz z wprowadzeniem na stację elektroenergetyczną 400/110 kV Krosno-Iskrzynia.

Planowanie przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Korczyna, w obrębie ewid. Iskrzynia oraz na terenie gminy Krościenko Wyżne, w obrębie ewid. Krościenko Wyżne.

Most Szynowy będzie składać się ze słupa krańcowego w pobliżu bramki stacyjnej istniejącej SE Krosno Iskrzynia oraz 3 słupów kablowo – napowietrznych, przewodów fazowych i odgromowych rozwieszonych między bramką i kolejnymi słupami Mostu Szynowego, łańcuchów izolatorowych oraz stosownego osprzętu liniowego. Szerokość pasa technologicznego mostu szynowego wynosić będzie 2x40 m. Połączenia z podmiotami wytwórczymi będą wykonane za pomocą linii kablowych, przy czym zakres ten będzie leżał po stronie zainteresowanych podmiotów wytwórczych chcących przyłączyć się do sieci i nie jest objęty przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.

Zakres inwestycji obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,43 ha. Znaczącą część tej powierzchni stanowić będzie zajętość tymczasowa – na potrzeby takich prac, jak np. naciągi przewodów. Ponadto, Inwestor przewiduje, że na czas prowadzenia prac gruntowych maksymalna łączna powierzchnia wykopów pod fundamenty wynosić będzie ok. 0,2820 ha. Zajętość stała terenu dla wszystkich stanowisk słupowych wynosić będzie ok. 0,047 ha.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziana jest realizacja m. in. następujących prac:

– wykonanie prac przygotowawczych,
– wykonanie wykopów pod fundamenty oraz budowa fundamentów pod słupy z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
– wykonanie układów uziemiających słupów,
– dostawa i montaż słupów elektroenergetycznych, izolacji, przewodów odgromowych, w tym przewodów OPGW osprzętu i przewodów fazowych oraz wykonanie naciągów przewodów,
– zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów,
– montaż aparatury na konstrukcji słupa,
– wykonanie oznakowania Mostu Szynowego.

W związku z realizacją inwestycji mogą zostać również wykonane prace towarzyszące, w tym związane z przebudową krzyżującej infrastruktury technicznej nienaniesionej na dostępne opracowania mapowe, w tym wykonanie dróg tymczasowych.

W wyniku realizacji zamierzenia projektowana linia charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:

- napięcie znamionowe sieci - 400 kV,
- najwyższe napięcie robocze - 420 kV,
- szacowana łączna długość planowanej linii - nie więcej niż 450 m,

- temperatura projektowa przewodów fazowych - +80°C,
- strefa obciążenia wiatrem W3,
- strefa obciążenia oblodzeniem - S3,
- zakładana szerokość standardowego pasa technologicznego dla słupów linii jednotorowej, rozumianego jako obszar ograniczeń oraz uwarunkowań jego zabudowy i zagospodarowania - 80 m (2x40 m),
- minimalna (wymagana) odległość przewodu od powierzchni ziemi dla mostu szynowego - 10 m.

Dla budowanego Mostu Szynowego przewiduje się zastosowanie przewodów fazowych w postaci wiązki trójprzewodowej, złożonej z przewodów stalowo-aluminiowych oraz przewodów odgromowych typu OPGW (przewód odgromowy z włóknami światłowodowymi). Przewody odgromowe OPGW będą mocowane na odpowiednich zawiesiach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Sławomir Serafin
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)