

Procedura nr 1 – procedura obsługi alarmów pożarowych

1. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ALARMU II STOPNIA

W przypadku wystąpienia ALARMU II STOPNIA operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pucku (SKKP w Pucku) celem potwierdzenia dyżurnemu informacji o wystąpieniu ALARMU II stopnia – nr telefonu **47 741 87 52**

Nie dopuszcza się odwołania ALARMU II STOPNIA przez operatora CMOS

2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ALARMU I STOPNIA

W momencie odebrania przez operatora CMOS ALARMU I STOPNIA, operator CMOS podejmuje działania w celu weryfikacji tego alarmu. Operator CMOS kontaktuje się z obsługą obiektu pod wskazany numer telefonu wyznaczony przez właściciela/zarządcę lub użytkownika obiektu.

Operator uzyskuje informacje: czy dokładnie sprawdzono miejsce wystąpienia alarmu i czy w obiekcie powstał pożar. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez obsługę obiektu, że nie ma zagrożenia pożarowego nie podejmuje żadnych czynności.

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez obsługę obiektu, że ALARM I STOPNIA jest fałszywy Obsługa obiektu zobowiązana jest skasować na centrali CSP ALARM I STOPNIA uniemożliwiając jej przejście w ALARM II STOPNIA aby uniknąć niepotrzebnej interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej do fałszywego alarmu.

W przypadku gdy obsługa obiektu podczas weryfikacji ALARMU I STOPNIA zaobserwuje jakiegokolwiek zagrożenie pożarowe zobowiązana jest uruchomić ręczny przycisk pożarowy (ROP) w celu wygenerowania ALARMU II STOPNIA.

W przypadku nienawiązania łączności z obsługą obiektu dostępnymi środkami łączności w ciągu 300 sekund od czasu wystąpienia ALARMU I STOPNIA operator informuje o tym fakcie dyżurnego SKKP w Pucku celem zadysponowania przewidzianej właściwą procedurą jednostkę ochrony przeciwpożarowej.

Na obiektach bezobsługowych lub czasowo bezobsługowych, gdzie nie istnieje możliwość weryfikacji ALARMU I stopnia, operator już po wystąpieniu ALARMU I STOPNIA informuje o tym dyżurnego SKKP w Pucku celem zadysponowania przewidzianej właściwą procedurą jednostkę ochrony przeciwpożarowej.