



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.601.2025

Konin, dnia 22 sierpnia 2025 r.

**Ocena okresowa jakości wody
na pływalni znajdującej się w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5a
za okres od 01.07.2025 r. do 31.07.2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał okresowej oceny jakości wody na pływalni w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań z badań Nr:

- B-289-291-S/2025 z dnia 14.07.2025 r.;
- B-292-293-S/2025 z dnia 21.07.2025 r.;
- B-305-S/2025 z dnia 28.07.2025 r.;
- B-306-307-S/2025 z dnia 31.07.2025 r.

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, iż woda z niecki basenu odbiegała od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia w zakresie parametru bakterii *Pseudomonas aeruginosa*.

Z uwagi na obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*, niecka basenu była wyłączona z eksploatacji z dniem 28.07.2025 r. do czasu uzyskania pozytywnych wyników wody, tj. do dnia 31.07.2025 r.

Pseudomonas aeruginosa jest gram-ujemną bakterią, żyjącą w glebie i wodzie, a także w organizmach ludzi i zwierząt. Optymalną temperaturą do wzrostu jest dla niej 37°C, ale rozwija się również w temperaturze do 42°C. Bakterie te wykazują odporność na działanie związków chloru i mogą tworzyć kolonie (biofilm). Niebezpieczna może być dla osób chorych i z osłabioną odpornością. Może być przyczyną m.in. zapalenia zatok, zakażenia układu pokarmowego, zapalenia ucha, zakażenia dróg moczowych, czy infekcji skóry. Obecność jakiegokolwiek liczby bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie stanowi zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się. W związku z powyższym woda w **niecce basenu** w okresie od 28.07.2025 r. do 30.07.2025 r. **wykazywała brak przydatności do kąpieli**.

Z uwagi na powyższe zarządca poinformował o podjęciu działań naprawczych polegających na czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika wyrównawczego, dezynfekcji filtrów, płukaniu układu filtracyjnego, obniżeniu pH, wzmożonym chlorowaniu oraz zamknięciu basenu.

Mając powyższe na uwadze woda w niecce basenu i woda wprowadzana do niecki basenu z systemu cyrkulacji od 01.07.2025 r. do 27.07.2025 r. oraz 31.07.2025 r. była **przydatna do kąpieli**.

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
poprzez e-Doręczenia: AE:PL-58824-16379-SBRFD-26
 2. aa.
- Sprawę prowadzi: Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sekcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30