



Garwolin, dn. 09.07.2021 r.

HK.9027.1.42.2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonany w dniu 07.01.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Garwolin**: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/01153/01/2021, SB/01154/01/2021, SB/01155/01/2021, SB/01156/01/2021 z dnia 13.01.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.5.2021 z poboru próbek wody, dokonany w dniu 26.01.2021 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.22/n.2021 z dnia 03.02.2021 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.23/n.2021 z dnia 29.01.2021 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.24/n.2021 z dnia 04.02.2021 r. Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.25/n.2021 z dnia 15.02.2021 r., Sprawozdanie z badań próbki wody Nr HKL.00291/2021 z dnia 04.02.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonany w dniu 25.03.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/28575/03/2021, SB/28576/03/2021, SB/28577/03/2021, SB/28578/03/2021 z dnia 31.03.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.34.2021 z poboru próbek wody, dokonany w dniu 06.04.2021 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Nr 1 Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Urząd Miasta Garwolin, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.279/n-282/n.2021 z dnia 09.04.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

niepodległa

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonany w dniach 12.05.2021 r. i 14.05.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/46494/05/2021, SB/46963/05/2021 z dnia 18.05.2021 r. i 20.05.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.53.2021 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 15.06.2021 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.6210.536/n-539/n.2021 z dnia 18.06.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Garwolin
zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.
w Garwolinie, ul. Polna 77, 08-400 Garwolin**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin
2. Urząd Miasta w Garwolinie, 08-400 Garwolin
3. Aa.