



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

---

PSK.9020.15.1.2026  
Jarosław, 30.03.2026r.

## **Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Roźwienica**

zaopatrującego miejscowości: **Roźwienica, Rudołowice, Wola Roźwienicka,  
Cząstkowice, Czudowice, Bystrowice, Więckowice, Tyniowice, Mokra**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody informuje, że wydał decyzję dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Roźwienica ze względu na obecność bakterii grupy coli .

**Badane próbki wody nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).**

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, powinna być używana **wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Jadwiga Marycka - Legeny  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu  
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu  
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław  
+48 16 624-24-40  
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27