

Wymagania dot. stanu sanitarnego szkoły

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki	(Dz.U.2020.1166) § 3 ust. 1
Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym warunków nauki	(Dz.U.2020.1166) § 3 ust.1
Budynek:	
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów	(Dz.U.2020.1166) § 24 ust. 2 (Dz.U.2019.1065) § 61 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1
sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń	(Dz.U.2019.1065) § 72 (Dz.U.2011.6.23) § 1
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2019.1065) § 73 ust.2 (Dz.U.2011.6.23) § 1
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust. 1
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2020.1166) § 19 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i §15
Wyposażenie techniczne budynku:	
zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2019.1065) § 45 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2020.1166) § 11
zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów przez cały rok szkolny	(Dz.U.2020.1166) § 8 ust. 1
odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2020.1166) § 7 ust. 2 pkt 3 (Dz.U. 2019.2010) art.5 ust.1 pkt 2 (Dz.U.2019.1065) § 47 (Dz.U.2011.6.23) § 1
kanalizacja centralna	
miejscowa	
inne.....	
ogrzewanie:	
centralne własne:	
węglowe	
gazowe	
olejowe	
centralne z sieci ciepłowniczej	
inne.....	
grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2019.1065) § 302 ust.3 (Dz.U.2011.6.23) § 1
Mikroklimat pomieszczeń:	
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 1 (Dz.U.2019.1065) § 51, §147 ust. 2 i §150 ust. 3 (Dz.U.2011.6.23) § 1
wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust.1 (Dz.U.2019.1065) § 85 ust. 2 i §147 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2019.1065) § 155 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1
temperatura pomieszczeń lekcyjnych co najmniej 18°C	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust.1 i § 17 ust.1.
oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy)	
istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3
przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)	(Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2019.1065) § 59 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 1
Sale lekcyjne:	
wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty (określić w %.....)	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 3

stoliki i krzesła oznakowane	PN-EN 1729-1:2016-02
w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych	(Dz.U.2020.1166) § 4a
Rozkład zajęć lekcyjnych	
zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina	(Dz.U.2020.1166) § 4
różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny	(Dz.U.2020.1166) § 4
Pracownie szkolne: (wymienić rodzaje)	
pracownie komputerowe (liczba pracowni.....)	
stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 2
istnieje możliwość ochrony przed nasłonecznieniem	(Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 9.1b (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust .3
odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana (nie mniej niż 0,6 m)	(Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 8.2
odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora zachowana (nie mniej 0,8 m)	(Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 8.2
regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu	(Dz.U.2020.1166) §26
maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem	(Dz.U.2020.1166) § 23 ust. 2
niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	(Dz.U.2020.1166) § 23 ust. 3
uczniowie wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	(Dz.U.2020.1166) § 28
stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny (jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)	
uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	(Dz.U.2020.1166) § 27 ust. 1
Świetlica: (pomieszczenie – jakie/powierzchnia w m²)	
maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy.....	
sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2020.1166) § 19 ust. 1 (Dz.U.2019.1816) § 5 ust. 1
Pomieszczenia sanitarne:	
pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	(Dz.U.2019.1065) § 84 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane (co najmniej 1 umywalka na 20 osób, co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 chłopców oraz 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt)	(Dz.U.2019.1065) § 84 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2020.1166) § 8 ust. 1
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2019.1065) § 78 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 2 ust. 2
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 §2 ust. 2

pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2020.1166) § 8
Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:	
szkoła posiada salę gimnastyczną (liczba sal/powierzchnia)	
szkoła posiada salę rekreacyjno-zastępczą (liczba sal/powierzchnia)	
inne pomieszczenia sportowe (podać jakie)	
szkoła posiada boiska szkolne (jeśli tak – podać jakie)	
inne miejsce odbywania się zajęć wychowania fizycznego	
sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2020.1166) § 31 ust. 3
sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty (określić w %.....)	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 3
zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej	
zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy	
zaplecze sanitarne wyposażone w umywalki	
zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownię	
natryskownię używane: zawsze po zajęciach w-f	
sporadycznie po zajęciach w-f	
tyko po dodatkowych zajęciach sportowych	
nieużywane	
wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2020.1166) § 19 ust. 1
pomieszczenia bloku sportowego w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2020.1166) § 19 ust. 1
punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej spełniają wymogi bezpieczeństwa	(Dz.U.2020.1166).§ 19 ust.1
bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża	(Dz.U.2020.1166) § 31 ust. 4
bramki, inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2020.1166) § 9 ust. 3
w miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego	(Dz.U.2020.1166) § 31 ust. 6
System pierwszej pomocy:	
w pomieszczeniach szkolnych (<i>gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach i warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego</i>) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2020.1166) § 20
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: (podać kto sprawuje opiekę, w jakim wymiarze – liczba godz. w tygodniu)	
szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:	(Dz.U.2020.910) art. 103 ust.1 pkt 4

do własnej dyspozycji	
wspólnie z inną placówką	
gabinet wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody	(Dz.U.2019.1065) § 46 (Dz.U.2011.6.23) § 1
podłogi wykonane z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję	(Dz.U.2019.595) § 30 ust. 1
środki myjąco-dezynfekujące dostępne	(Dz.U.2019.595) § 37 ust.1 pkt 2 i 3
Dożywianie uczniów:	
placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia	(Dz.U.2019.1252) art. 62-64
szkoła prowadzi dożywianie uczniów	
forma(y) dożywiania /liczba korzystających	
posiłki przygotowywane na miejscu	
posiłki dowożone	
posiłki zapewnione poza szkołą	
liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych	
szkoła posiada punkty sprzedaży: kiosk / bufet / sklepik / automat do sprzedaży	
Teren szkoły:	
nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2020.1166) § 7 ust. 2 (Dz.U.2019.1065) § 16 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2020.1166) § 7ust. 3
piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1
piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany)	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust.1
odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust.1 (Dz.U.2019.2010) art. 5 ust. 1 pkt 3b
Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń)	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką(Dz.U.2019.1065) § 23 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1	(Dz.U.2019.1065) § 23 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1
miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2019.2010) art. 5 ust.1 (Dz.U.2019.1239) art. 22 ust.1
Palenie tytoniu w szkole:	

na terenie szkoły przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2019.12182) art. 5 ust.1
w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust.1a
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły:	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia szkoły utrzymane w porządku i czystości	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2019.2010) art. 5 ust. 1