

Wrocław, dnia 26-11-2025

OWR.F-2.2431.42.2025.1.JLE

WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy : **OWR.F-2.2431.42.2025**

zamówienia publicznego pn.

„Naprawa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Wydziału Technologii GDDKiA
przy ul. Drogowców 2 w Mokronosie Dolnym”

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zweryfikowaliśmy zakres prac do wykonania i stan samej centrali. Na pewno uszkodzona jest pętla nr 1 i być może elementy pętlowe(błąd rozwarcia pętli).

Czy macie Państwo rysunki z przebiegiem okablowania lub całej instalacji na budynku?

W przypadku laboratoriów okablowanie jest poprowadzone w przestrzeni między blachą trapezową a stropem i bez odkręcania blach nie byłoby dostępu do niego. W tym przypadku musielibyśmy montować natynkowo rurki instalacyjne i w nim poprowadzić okablowanie do elementów na pętli. Czy wyrażacie Państwo na to zgodę?

Wyjaśnienie 1:

Do przestrzeni między-stropowej jest dostęp przez właz w 1 z hal.

Założono konieczność wejścia tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzenia połączeń (okablowania).

Nie wyrażamy zgody na nowe okablowanie kładzione po zewnętrznej stronie ścian.

Nie posiadamy rysunków z przebiegiem instalacji.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Andrzej Wandycz
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno - Finansowych

*Sprawę prowadzi:

Jerzy Ledniowski, tel. 71 334 73 39 , e-mail: jledniowski@gddkia.gov.pl