

Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przedłużacze kablowe o długości 50 m

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	Przedłużacze kablowe 50m	
2.	Producent i identyfikacja wyrobu	Dla każdego oferowanego rodzaju przedłużacza Wykonawca podaje producenta, model (typ), symbol katalogowy lub inne oznaczenie handlowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego wyrobu. Jeżeli producent nie stosuje symbolu katalogowego, należy podać inne oznaczenie pozwalające na identyfikację oferowanego wyrobu.	
3.	Przeznaczenie	Tymczasowe doprowadzenie i rozprowadzenie zasilania elektrycznego podczas działań ratowniczych i sytuacji kryzysowych	
4.	Rok produkcji	2025 lub nowszy	
5.	Zakres rzeczowy	Przedłużacze 50m 18 szt: • Kabel 3x2.5 mm² na bębnie – 12szt • Kabel 5x2.5 mm² 16A na bębnie – 5 szt • Kabel 5x10 mm² 63A – 1 szt	
6.	Typ urządzenia	Przedłużacze kablowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów, odporne na typowe warunki eksploatacji terenowej oraz transport	
7.	długość	50 m	
8.	Przedłużacz kablowy 3x2,5 50m na bębnie	• Długość przewodu: 50 m • Typ przewodu: H07RN-F 3G×2,5 mm² lub równoważny • Napięcie znamionowe przewodu: 450/750 V • Napięcie znamionowe instalacji: 230 V • Prąd znamionowy: 16 A • Stopień ochrony: min. IP44 • Bęben wyposażony w uchwyt transportowy	

		• Zabezpieczenie przed przeciążeniem - termiczne z możliwością resetowania • Przewód przeznaczony do zastosowań przenośnych i tymczasowych, również w warunkach zewnętrznych • Przewód odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz typowe oddziaływania mechaniczne występujące podczas użytkowania przenośnego • Przeznaczenie: zasilanie urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi, oświetlenia i innych odbiorników jednofazowych 230 V podczas działań terenowych i sytuacji kryzysowych.	
9.	Przedłużacz kablowy 5x2,5 mm² 50m na bębnie z kółkami	• Długość przewodu: 50 m • Typ przewodu: H07RN-F 5G2,5 mm² lub równoważny. • Napięcie znamionowe: 450/750 V. • Bęben: wyposażony w kółka transportowe oraz uchwyt ułatwiający przemieszczanie. • Wyposażenie: gniazda CEE 16 A / 400 V / 5P oraz gniazda 230 V, zgodnie z konfiguracją urządzenia. • Stopień ochrony: min. IP67 dla kompletnego urządzenia lub odpowiednio dla elementów narażonych na warunki zewnętrzne. • zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem oraz odpowiednie zabezpieczenie obwodów wyjściowych. • Przystosowanie do pracy wewnątrz i na zewnątrz, w warunkach suchych, wilgotnych i mokrych. • Odporność przewodu na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV, olejów oraz typowe oddziaływania mechaniczne występujące podczas użytkowania przenośnego.	

		• Przeznaczenie: zasilanie odbiorników elektrycznych, elektronarzędzi, urządzeń przenośnych oraz rozdzielnic tymczasowych podczas działań terenowych i sytuacji kryzysowych. • Przewód przystosowany do wielokrotnego rozwijania i zwijania.	
10.	Przedłużacz kablowy 5x10 mm² 50m	• Długość przewodu: 50 m • Typ przewodu: H07RN-F, 5×10 mm² Cu, przewód giętki, wielodrutowy, w izolacji i powłoce gumowej, lub równoważny • Napięcie znamionowe: 450/750 V • Wtyczka: CEE 63 A / 400 V / 5P, min. IP67 • Gniazdo: CEE 63 A / 400 V / 5P, min. IP67 • zasilania odbiorników trójfazowych, rozdzielnic budowlanych i tymczasowych oraz urządzeń stosowanych w warunkach terenowych i podczas działań kryzysowych. • Przystosowanie do pracy wewnątrz i na zewnątrz, w warunkach suchych i mokrych • Odporność na działanie warunków atmosferycznych, olejów oraz typowe oddziaływania mechaniczne występujące podczas użytkowania przenośnego • Przewód giętki, przeznaczony do wielokrotnego rozwijania i zwijania oraz użytkowania w instalacjach tymczasowych.	
11.	Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim (jeżeli producent ją przewiduje), dokument gwarancyjny (jeżeli jest wydawany przez producenta), deklaracja zgodności UE (CE) lub dokument równoważny oraz karta katalogowa producenta lub inny dokument umożliwiający potwierdzenie zgodności oferowanego wyrobu z wymaganiami ST.	

12.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	
-----	-----------	---------------------	--

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów liczbowych należy podać oferowaną wartość.

2. Uwagi dodatkowe:

- 1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji: – kompletności dostawy, – zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną, – zgodności parametrów oferowanych z parametrami zadeklarowanymi w ofercie, – poprawności działania urządzeń, – kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.
- 4) W trakcie odbioru Wykonawca przeprowadzi uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń.
- 5) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych oraz podstawowej dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.
- 7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.