



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE**

HKw.9020.115.3.2025.MŁ

Tczew, dnia 7 sierpnia 2025r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego **Gniew**

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Gniew**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Parametry ponadnormatywne	Ocena jakości
04.08.2025	Kurek czerpalny, Biurowiec, ul. Franciszka Czarnowskiego 5, 83-140 Gniew	6369/2025	nie stwierdzono	przydatna do spożycia

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W dniu 31 lipca 2025r. do tut. urzędu wpłynęły wyniki badań wody pobranej w dniu 28 lipca 2025r. (sprawozdanie z dnia 31 lipca 2025r. nr 400N/2025/LBŚ). W wyniku analizy sprawozdania stwierdzono ponadnormatywną wartość mętność 1,64 NTU (wartość parametryczna 1NTU) w wodzie pobranej z punktu zgodności: kurek w łazience INWEST KOM Sp. z o.o. w Gniewie, ul. F. Czarnkowskiego 5.

Przedsiębiorstwo wodociągowe niezwłocznie podjęło działania naprawcze polegające na przeglądzie układu systemu uzdatniania wody w procesie technologicznym na stacji uzdatniania wody w Gniewie oraz na płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 4 sierpnia 2025r. została pobrana próbka weryfikacyjna wody w celu potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań.

W wyniku analizy sprawozdania z badań jakości wody z dnia 6 sierpnia 2025r. znak: 6369/2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził, że woda w zakresie mętności spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gniew.

Wodociąg publiczny Gniew produkuje wodę w ilości 1060m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 7841 osoby.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie**
z up.
Karolina Rożek
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tczewie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)*
- 2. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, 83-130 Pelplin, Plac Grunwaldzki 4 (e-Doręczenia)*
- 3. INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Wiślana 6, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)*
- 4. PELKOM Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin (e-Doręczenia)*
- 5. aa.*

Do wiadomości: Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>