



ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI



PSSE SŁUBICE



WYMÓG

Zgodnie z § 40
Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z
2022 r. poz. 402), Instalacje i
urządzenia wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji
podlegają okresowemu
przeglądowi, czyszczeniu lub
dezynfekcji, lub wymianie
elementów instalacji zgodnie
z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niż co 12
miesięcy.

Szybkie wykrycie i usunięcie
źródeł zanieczyszczeń
zmniejsza:



ryzyko

wystąpienia zagrożenia
zdrowotnego



awaryjność

urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych



koszty


ewentualnego czyszczenia
i dezynfekcji

W POMIESZCZENIACH PODMIOTU WYKONUJĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
WYMAGANA JEST SZCZEGÓLNA DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ WNĘTRZA
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I POWIERZCHNI
URZĄDZEŃ UZDATNIAJĄCYCH I TRANSPORTUJĄCYCH POWIETRZE



Kontrola czystości instalacji

Okresowe przeglądy wentylacji mechanicznej pozwalają uniknąć nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczeń wewnątrz instalacji. Należy tutaj zwrócić uwagę nie tylko na sprawność mechaniczną wszystkich urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w instalacji.



Zanieczyszczenia mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, grzybów i wielu różnych drobnoustrojów.

Ryzyko to potęguje obecność klimatyzacji, która generuje wilgotne środowisko w przewodach.

Z tego powodu przegląd wentylacji obejmuje również badania mikrobiologiczne.

Prawidłowe

zaprojektowanie, wykonanie oraz odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach zdrowotnych nie stanowią gwarancji uchronienia się przed zagrożeniami płynącymi z ich nieprawidłowej eksploatacji.

Stąd obowiązek dokonywania okresowych przeglądów, czyszczenia lub dezynfekcji instalacji albo wymiany elementów zgodnie z zaleceniami producenta.

ZAWSZE KONIECZNE JEST UDOKUMENTOWANIE
WYKONANYCH CZYNNOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Słubicach



95 758 2003



psse.slubice@sanepid.gov.pl



<https://www.gov.pl/web/psse-slubice>



PSSE w Słubicach, ul. Mickiewicza 6, 69-100 Słubice