

## Zestawienie podstawowych urządzeń węzła cieplnego – GDDKiA Oddział w Szczecinie

| Lp. | Urządzenie                                                                                                 | Ilość szt. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Elektroniczny regulator SAMSON TROVIS typ 5430                                                             | 1          |
| 2   | Regulator kombinowany SAMSON różnicy ciśnienia i przepływu typ 2487 z siłownikiem elektrycznym typ 5824-11 | 1          |
| 3   | Regulator bezpośredniego działania SAMSON typ 44-1                                                         | 1          |
| 4   | Czujnik zewnętrzny PTC 5224                                                                                | 1          |
| 5   | Czujnik temperatury PTC 5264                                                                               | 2          |
| 6   | Pompa WILO STAR E 40/1-5 220V                                                                              | 1          |
| 7   | Naczynie wzbiornicze MIDES nr 2                                                                            | 1          |
| 8   | Zawór bezpieczeństwa FLAMCO PRESCOR S                                                                      | 1          |
| 9   | Wymiennik ALFA LAVAL CB 26-70 H                                                                            | 1          |
| 10  | Filtroodmulnik magnetyczny THERMO Poznań Dn 32mm                                                           | 1          |
| 11  | Filtroodmulnik magnetyczny THERMO Poznań Dn 65mm                                                           | 2          |
| 12  | Termometr bimetaliczny tarczowy zakres 0-150°C                                                             | 2          |
| 13  | Termometr bimetaliczny tarczowy zakres 0-100°C                                                             | 6          |
| 14  | Manometr techniczny 0-2,5 MPa                                                                              | 1          |
| 15  | Manometr techniczny 0-0,6 MPa                                                                              | 1          |
| 16  | Zawór DZT Dn 15mm                                                                                          | 11         |
| 17  | Zawór DZT Dn 32mm                                                                                          | 2          |
| 18  | Zawór PERFEXIM mufowy PN 6 bar 100°C Dn 65mm                                                               | 1          |
| 19  | Zawór PERFEXIM mufowy PN 6 bar 100°C Dn 40mm                                                               | 4          |
| 20  | Zawór PERFEXIM mufowy PN 6 bar 100°C Dn 15mm                                                               | 10         |
| 21  | Zawór PERFEXIM mufowy PN 6 bar 100°C Dn 32mm                                                               | 3          |
| 22  | Licznik ciepła LANDIS-GYR typ WSD 4-3,00 K5                                                                | 1          |
| 23  | Wodomierz wody gorącej Qn 1,5m <sup>3</sup> /h 90°C                                                        | 1          |
| 24  | Zawór zwrotny YORK Dn 15mm                                                                                 | 1          |
| 25  | Filtr kołnierzowy nr kat. 821 Dn 15mm                                                                      | 1          |
| 26  | Zawór regulacyjno-nastawnymufowy BALLOREX Dn 40mm                                                          | 3          |
| 27  | Zawór regulacyjno-nastawnymufowy BALLOREX Dn 65mm                                                          | 1          |