



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim

HK.9020.3.7.2026

KOMUNIKAT NR 3 z dnia 28.09.2026 r.

**DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO,
DOTYCZY: UL. NARUTOWICZA (od numeru 20- prawa strona, od numeru 17-
lewa strona), MAGNOLIOWA, STORCZYKOWA, KONWALIOWA,
TULIPANOWA, SŁONECZNA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje,
że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, stwierdzono
utrzymujące się zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj:

- Liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml),

Dodatkowo w punkcie poboru przy ul. **Słonecznej** ujawniono obecność bakterii z grupy
coli w liczbie 3 jtk/ 100 ml.

**W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania
posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia
naczyni i powierzchni mających kontakt z żywnością powinna być używana WYŁĄCZNIE
PO PRZEGOTOWANIU.**

**Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych,
higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**



Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody poprzez dezynfekcję i płukanie
sieci wodociągowej. Podwyższona zawartość chloru w wodzie może powodować zmianę jej
zapachu i smaku.

Ewa Pielak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Ewę Pielak
Data: 2026.09.29
07:53:24 CEST



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
+48 56 474 26 92
adres e-mail psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-36018-11768-AIAVH-22