



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

HK.90820.11.16.2025.MR

Strzelce Opolskie, 18 lutego 2026 r.

KOMUNIKAT nr 2/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu publicznego Farska Kolonia zaopatrującego część miasta Strzelec Opolskich: Farską Kolonię

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z wydaną w dniu 24 lipca 2025 r. decyzją HK.90820.11.8.2022.TN (decyzja pierwotna HK.90820.11.8.2022.TN z dnia 26 października 2022 r.)

informuje, że:

- zawartość jonu amonu w badaniach przeprowadzonych w 2025 r. wahała się od 1,6 mg/l do 2,64 mg/l,
- mimo zmiany zapachu wody, jakość wody nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 | 47-100 Strzelce Opolskie
+48 77 44 00 313
adres email: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-20185-16856-UAVTT-25