



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel.: (89) 767 23 22, fax: (89) 767 25 82

e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 08 Listopada 2023 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez Stację Uzdatniania Wody wodociągu publicznego w
Rogózu zaopatrującego miejscowości: Rogóż, Knipy, Marków, Sarnowo,
Markajmy, Gm. Lidzbark Warmiński**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w badaniu jakości wody ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego w Rogózu zaopatrującego miejscowości: Rogóż, Knipy, Marków, Sarnowo, Markajmy, Gm. Lidzbark Warmiński w powiecie Lidzbarskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.

