



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.28.2025

Działdowo, dnia 10.03.2025 r.

Pan Mirosław Zieliński
Wójt Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody wydaje obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Działdowo.

Mieszkańcy Gminy Działdowo są zaopatrywani w wodę pochodzącą z 8 wodociągów. Producentem wody jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo.

1. Wodociąg publiczny Uzdowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1536 osób zamieszkałych w miejscowościach: Uzdowo, Myśłeta, Kramarzewo, Grzybiny. Długość sieci wodociągowej wynosi: 29,53 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, żeliwnych, PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 147 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

2. Wodociąg publiczny Turza Wielka- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1532 osób zamieszkałych w miejscowościach: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat. Długość sieci

wodociągowej wynosi: 36,88 km i jest wykonana z rur PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 237,7 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 2 odżelaziaczy i 2 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

3. Wodociąg publiczny Ruszkowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1026 osób zamieszkałych w miejscowościach: Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice. Długość sieci wodociągowej wynosi: 18,4 km i jest wykonana z rur stalowych, PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 87,3 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

4. Wodociąg publiczny Kurki- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 891 osób zamieszkałych w miejscowościach: Kurki, Kisiny. Długość sieci wodociągowej wynosi: 16,26 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 121,5 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

5. Wodociąg publiczny Gąsiorowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 154 osób zamieszkałych w miejscowości Gąsiorowo. Długość sieci wodociągowej wynosi: 3,18 km i jest wykonana z rur stalowych. Dobowa produkcja wody wynosi 14,8 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

6. Wodociąg publiczny Gnojno- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 950 osób zamieszkałych w miejscowościach: Gnojno, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko. Długość sieci wodociągowej wynosi: 24,49 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 211,9 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach pospiesznych - odżelazianie i odmanganianie za pomocą 3 odżelaziaczy i 3 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

7. Wodociąg publiczny Sławkowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 350 osób zamieszkałych w miejscowości Sławkowo. Długość sieci wodociągowej wynosi 1,41 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, żeliwnych, PCV i polietylenu.

Dobowa produkcja wody wynosi 18,1 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

W analizowanym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie złej jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Sławkowo ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w ilości >300 jtk/1ml. Na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, a także po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną - niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działania naprawcze, w dniu 13.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sławkowo.

W dniu 29.02.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sławkowo.

8. Wodociąg publiczny Wilamowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 715 osób zamieszkałych w miejscowościach: Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Sękowo. Długość sieci wodociągowej wynosi: 16,38 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 71,1 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 3 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Uzdowo, wodociągu publicznego Turza Wielka, wodociągu publicznego Ruszkowo, wodociągu publicznego Kurki, wodociągu publicznego Gąsiorowo, wodociągu publicznego Gnojno, wodociągu publicznego Sławkowo oraz wodociągu publicznego Wilamowo ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

W 2024 r., nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez urządzenia wodociągowe na terenie Gminy Działdowo.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2024, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Uzdowo, wodociągu publicznego Turza Wielka, wodociągu publicznego Ruszkowo, wodociągu publicznego Kurki, wodociągu publicznego Gąsiorowo, wodociągu publicznego Gnojno, wodociągu publicznego Sławkowo oraz wodociągu publicznego Wilamowo stwierdzając w nich przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2024” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik:

Obszarowa ocena jakości wody w 2024 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																		
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy	Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta wody	Kontrola i produkcja wody	Spółka	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba ludności w wodociągu (stałych mieszkańców)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna)]	Czas trwania próbowania w dniach (w roku 2023)	Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych		Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorcę w-k	Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Nazwa Powiatowej Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Uzdowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 147,0	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Uzdowo, Myskła, Kramarzewo, Grzybiny (4)	1536							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Turza Wielka	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 237,7	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Turza Wielka, Niedoja, Filice, Burkat (4)	1532							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Ruszkowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 87,3	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Janowice (4)	1026							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Kurki	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 121,5	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Kurki, Kisiny (2)	891							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Gąsiorowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 14,8	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Gąsiorowo (1)	154							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Gnojno	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 211,9	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Gnojno, Petykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojniko (5)	950							przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	
Ślawkowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 18,1	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Ślawkowo (1)	350	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C (>300 jtk/1ml) >300 jtk/1ml	17	2024-02-13	2024-02-23	plukanie instalacji wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej	przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działkowie w dniu 13.02.2024 r. wydał decyzję dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.	
Wilamowo	Działdowo	działdowski	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	KW/PIS 71,1	odmanganianie, odfekalnianie, napowietrzanie		Wilamowo, Pozary, Kłęczkowo, Krasnoląka (wiel), Sękowo (5)	715						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działkowie		

Otrzymują:

1. Adresat (skrzynka e-PUAP)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
4. Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
5. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
6. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
8. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
9. a/a