



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk

NHK.9020.54.2026
Pułtusk, 06.10.2026r.

INFORMACJA 8/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusk
z dnia 06.10.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


z wodociągu publicznego w Cyganach,
zaopatrującego w wodę miejscowości: Cygany, Rowy, Ulaski, Rozdziały, Sokołowo-
Włociańskie, Sokołowo-Parcele

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk stwierdza

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą do uznania przydatności są wyniki badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z urządzenia dystrybucyjnego wodociągu publicznego w Cyganach, wskazujące na wyeliminowanie niezgodności parametrycznej parametru mangan.

**WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CYGANACH
NADAJE SIĘ DO PICA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH**



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusk
ul. 3 Maja 20 | 06-100 Pułtusk
+48 23 692 50 71
adres e-mail: sekretariat.psse.pultusk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48161-62407-RHIHV-14