




**KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W IŁAWIE**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Siemiany**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Siemiany, Jeziorno, Szwałewo w gminie wiejskiej Iława, powiat iławski, pobranej w ramach nadzoru nad jakością wody, po zakończeniu działań naprawczych – **nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych oraz bakterii grupy coli.**

Tym samym jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Iława, 5 sierpnia 2021 r.