

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 03 września 2026 r.
Znak sprawy HK.903.533.2026

KOMUNIKAT Nr HK/103/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Dobrzyniówka zaopatrującego miejscowości: **Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie**, stwierdzono przekroczenia w dwóch próbkach wody.

W jednej próbce wody stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie:


- **enterokoków jelitowych 4 jtk/100 ml wody oraz**
- ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody - powyżej 300 jtk/ml wody.

Natomiast w drugiej próbce wody stwierdzono:

- ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody - powyżej 300 jtk/ml wody,
- przekroczenie wartości parametrycznej w zakresie manganu - 148 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A w tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) liczba enterokoków jelitowych w 100 ml powinna wynosić 0 jtk. Ponadto zgodnie z zał. nr 1 część C tab. 1 ww. rozporządzenia w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna przekraczać: 100 jtk/1 ml wody, natomiast w kranie konsumenta - nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml wody. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 ww. rozporządzenia wartość manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA



Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Mieszkańcy i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Krokus” w Dobrzyniówce będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez wodę butelkowaną udostępnianą w biurze SM KOROKUS, Dobrzyniówka 65.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Beata Grycel**

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*