



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 11 września 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Płaczkowo zaopatrującej miejscowości: Płaczkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Płaczkowo stwierdzono w 2 punktach obecność bakterii grupy coli w ilości 25 jtk/100 ml wody oraz 1 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml.).

Obecnie woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA


Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Wody nie należy wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz utrzymania higieny osobistej.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512