



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W HRUBIESZOWIE**

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK 6
tel. 84 696 50-10; 84 696 41-51,
fax 84 696 32-00
e-mail: psse.hrubieszow@sanepid.gov.pl

Hrubieszów, dnia 17.03.2025r.

ONS.HK 903.1.23.2025

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie**

**w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Uśmierz, gm. Dołhobyczów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), informuje, że w dniu 14.03.2025r. wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Uśmierz** oraz o wygaśnięciu decyzji z dnia 06.03.2025 r. Nr ONS.HK 903.1.23.2025.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z badań próbek wody z dnia 14.03.2025r. Nr LWŻ.9052.2.58.2025 Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu, stwierdzono poprawę jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uśmierz.

W punktach zgodności stwierdzono:

- a) Uśmierz SUW, kran w pomieszczeniu hydroforni – kod próbki 79/3/SpW/25,
 - liczba bakterii grupy coli wynosi - 0,
 - liczba Escherichia coli wynosi - 0,
 - liczba enterokoków kałowych wynosi - 0
 - liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C wynosi - 11[7;17]
- b) Sulimów 9, kran w budynku usługowym – kod próbki 80/3/SpW/25,
 - liczba bakterii grupy coli wynosi - 0,
 - liczba Escherichia coli wynosi - 0,
 - liczba enterokoków kałowych wynosi - 0
 - liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C wynosi - 16[11;24]

W związku z powyższym należy konsumentom wody przekazać niniejszy komunikat:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Uśmierz** uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Hrubieszowie

mgr Ewa Krasnowolska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów,
2. Aa.
A.M.