



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 01 lipca 2025r.

**KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
sieciowego Czarne Górne**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie z uwagi na awarię na stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym informuje, że w badaniach wody wykonanych w dniu 1 lipca 2025r. z wodociągu sieciowego Czarne Górne zaopatrującego miejscowości: Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz, Klecewo, Pawłowo, Przesławek, Trumieje, Wilkowo, Wraclawek w gminie Gardeja, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, barwy i mętności w wodzie podawanej z SUW Czarne Górne oraz żelaza i mętności w punktach zgodności na sieci wodociągowej.

Woda z wodociągu sieciowego Czarne Górne nie nadaje się do użycia.
Ponadto, nie zaleca się spożywania wody ze względu na jej zmienione cechy organoleptyczne.

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie.

Żelazo może pojawić się w wodzie wodociągowej w zawyżonej wartości w przypadku nieprawidłowego procesu uzdatniania tzw. odżelaziania. Podwyższona zawartość żelaza może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszyć jej smak, zapach i barwę, powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Badania próby wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody Czarne Górne w kierunku oznaczeń mikrobiologicznych są w trakcie realizacji.

Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei prowadzi działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie prowadzi nadzór nad podjętymi działaniami oraz nad jakością wody w wodociągu Czarne Górne.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie oraz przekazywane do Wójta Gminy Gardeja.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/