



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.281.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.1.13.2025

Włocławek, dnia 30.12.2025 r.
Egz. nr 1

Zakład Usług Komunalnych
Al. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

DECYZJA NR 659/25

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 1; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 3 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 104 i 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych nr 1034/W/2025, 1035/W/2025, 1036/W/2025, 1037/W/2025, 1040/W/2025, 1041/W/2025, 1042/W/2025, 1043/W/2025, 1044/W/2025, 1051/W/2025, 1052/W/2025 z dnia 19.12.2025 r. próbek wody pobranej z wodociągu Brześć Kujawski, w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie prowadzonych działań naprawczych przez zarządzającego w dniu 16.12.2025 r. oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski
ze względu na ponadnormatywne wartości manganu, mętności i żelaza

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem

tj. Zakładowi Usług Komunalnych

Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

1. Podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Brześć Kujawski do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 5, 6 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3. Monitorować, przez okres warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, z częstotliwością jednego razu w miesiącu następujące parametry: mętność, żelazo, mangan oraz parametry mikrobiologiczne: *Escherichia coli*, enterokoki, bakterie grupy coli i ogólną liczbę mikroorganizmów w

22°C w punktach zgodności zlokalizowanych w: Przedszkolu w miejscowości Guźlin 78, Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w miejscowości Kąkowa Wola 22, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w miejscowości Stary Brześć 14 oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim, a sprawozdania z ww. badań przedkładać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku, niezwłocznie po ich sporządzeniu przez laboratorium badawcze.

4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych w ww. punktach zgodności z wodociągu Brześć Kujawski, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz enterokoków, manganu i żelaza tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 oraz część C tabela nr 2 lp. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Termin wykonania ww. obowiązków określonych:
 - a) w punkcie 1 – należy wykonać do dnia 30.06.2026 r. przy zachowaniu warunkowych dopuszczalnych wartości na nieprzekraczalnym poziomie: manganu do 400 µg/l, mętności do 10,0 NTU i żelaza do 1000 µg/l,
 - b) w punkcie 2 – należy wykonać niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji,
 - c) w punkcie 3 – badania wody należy wykonywać jeden raz w miesiącu od dnia uprawomocnienia się decyzji do 30.06.2026 r.,
 - d) w punkcie 4 – należy wykonać do dnia 30.06.2026 r.

Część mieszkańców dotychczasowo zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Brześciu Kujawskim została zaopatrzona w wodę prawidłowej jakości z ujęcia w Żydowie, gm. Lubraniec. Z wody dostarczanej przez ujęcie w Żydowie, gm. Lubraniec obecnie korzysta ok. 3113 mieszkańców miejscowości: Redecz Krukowy, Kąkowa Wola, Kąkowa Wola Parcele, Jądrowice, Falborek, Falborz, Falborz Kolonia, Kuczyna, Miechowice, Miechowice Duże oraz mieszkańcy następujących ulic w Brześciu Kujawskim: 11 Listopada, 3 Maja, Ciborowskiego, Kasprowicza, Konarskiego, Kopernika, Kościuszki, Karczemnego, Kraszewskiego, Miłej, Okrzei, Orzeszkowej, Prusa, Pułaskiego, Radziejowskiej, Słowackiego, Sokolników, Szkolnej, Traugutta i Zachodniej.

Obecnie z wody dostarczanej z ujęcia Brześć Kujawski korzysta ok. 3775 mieszkańców miejscowości: Guźlin, Kąty, Pikutkowo, Sokołowo-Parcele, Starobrzieszka Kolonia, Stary Brześć oraz mieszkańcy pozostałych ulic w Brześciu Kujawskim.

UZASADNIENIE

W dniu 06.11.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody z wodociągu Brześć Kujawski.

Próbki wody pobrano w punktach zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim ul. Kilińskiego 23A, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 14, BCKiH "Wahadło" w Brześciu Kujawskim, ul. Kolejowa 44, Szkole Podstawowej nr 1 ul. Królewska 21 w Brześciu Kujawskim, Przedszkolu w Guźlinie 78, Szkole Podstawowej nr 2 ul. Konarskiego 63 w Brześciu Kujawskim i w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli 22.

We wszystkich próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości manganu w zakresie 114 – 465 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l). W 6 z 7 pobranych próbek wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów: mętności w zakresie 4,5 – 39 NTU (przy zalecanej wartości do 1,0 NTU), żelaza na poziomie 338 – 4080 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l) oraz nieakceptowalną barwę wody na poziomie 27 – 87 mg Pt/l (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l). W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków kałowych ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Potwierdzają to sprawozdania z badań jakości wody nr 5492/25/W-wyd. 1, 5493/25/W, 5494/25/W, 5495/25/W, 5496/25/W, 5497/25/W, 5498/25/W, sporządzone przez MS Lab Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 12.11.2025 r. wydał komunikat oraz ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski.

W celu przywrócenia należytej jakości wody z ww. wodociągu zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze polegające na czyszczeniu i dezynfekcji zbiorników wody surowej oraz etapowej wymianie złóż filtracyjnych na II° uzdatniania.

W dniu 12.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrał do badań laboratoryjnych 12 próbek wody z wodociągu Brześć Kujawski w ww. punktach zgodności oraz w blokach mieszkalnych nr 1-4 i z hydrantu przy ul. Nowej 23 w Brześciu Kujawskim. We wszystkich próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości mętności w zakresie od 1,3 NTU do powyżej 20,0 NTU, manganu w zakresie 132-498 µg/l i żelaza w zakresie 343-4643 µg/l. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

W próbkach wody pobranych w dniach 13.11.2025 r. i 14.11.2025 r. przez zarządzającego wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wciąż utrzymywały się ponadnormatywne wartości manganu na poziomie 77-560 µg/l oraz żelaza na poziomie 244-3510 µg/l.

W związku z powyższym, w dniu 14.11.2025 r. zarządzający poinformował o czasowym zaopatrzeniu części mieszkańców Gminy Brześć Kujawski w wodę prawidłowej jakości produkowaną przez wodociąg Żydowo gm. Lubraniec. Z wody dostarczanej z ujęcia w Żydowie, gm. Lubraniec korzystają mieszkańcy miejscowości: Redecz Krukowy, Kąkowa Wola, Kąkowa Wola Parcele, Jądrawice, Falborek, Falborz, Falborz Kolonia, Kuczyna, Miechowice, Miechowice Duże oraz mieszkańcy następujących ulic w Brześciu Kujawskim: 11 Listopada, 3 Maja, Ciborowskiego, Kasprowicza, Konarskiego, Kopernika, Kościuszki, Karczemnego, Kraszewskiego, Miłej, Okrzei, Orzeszkowej, Prusa, Pułaskiego, Radziejowskiej, Słowackiego, Sokolników, Szkolnej, Traugutta i Zachodniej.

W próbkach wody pobranych w dniu 18.11.2025 r. przez zarządzającego wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wciąż utrzymywały się ponadnormatywne wartości mętności na poziomie 4,9-52,0 NTU, manganu na poziomie 219-600 µg/l oraz żelaza na poziomie 468-3280 µg/l. W próbkach wody pobranych z punktów zgodności zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Konarskiego 63 w Brześciu Kujawskim oraz w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli 22 nie stwierdzono nieprawidłowych wartości w zakresie ww. parametrów ze względu na ich położenie w obszarze zasilania w wodę produkowaną przez wodociąg Żydowo gm. Lubraniec.

W dniu 20.11.2025 r. zarządzający wodociągiem ponownie pobrał próbki wody z wodociągu Brześć Kujawski. W wodzie z ww. wodociągu utrzymywały się przekroczenia fizykochemiczne żelaza w zakresie 650-2000 µg/l i manganu w zakresie 233-600 µg/l. Ponadto w 3 z 12 próbkach wody pobranych na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 14 oraz w bloku mieszkalnym nr 3 przy ul. Nowej 23 w Brześciu Kujawskim stwierdzono nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C w ilościach odpowiednio 150 jtk/1ml (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej), 203 jtk/1ml i 213 jtk/1ml (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 200 jtk w 1 ml w wodzie w kranie u konsumenta).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 24.11.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody z wodociągu Brześć Kujawski ze względu na nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C oraz przekazał zarządzającemu wodociągiem nowy komunikat wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z wody z ww. wodociągu.

W próbkach wody ponownie pobranych z wodociągu Brześć Kujawski przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu 24.11.2025 r. stwierdzono utrzymujące się przekroczenia fizykochemiczne żelaza w zakresie 213-1520 µg/l, manganu w zakresie 78-224 µg/l i mętności w zakresie 2,5-12,9 NTU oraz nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C. Nieprawidłową wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C stwierdzono w 5 z 12 próbkach wody pobranych w: Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Królewskiej 21 w Brześciu Kujawskim w ilości 290 jtk/1ml, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 14 w ilości 360 jtk/1ml, bloku mieszkalnym nr 4 przy ul. Nowej 23 w Brześciu Kujawskim w ilości 260 jtk/1ml, Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” przy ul. Kolejowa 44 w Brześciu Kujawskim w ilości 360 jtk/1ml oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim w ilości 180 jtk/1ml.

W dniach 01-03.12.2025 r. zarządzający wodociągiem w trakcie prowadzonych działań naprawczych pobrał kolejne próbki wody z wodociągu Brześć Kujawski. W próbce wody uzdatnionej pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim w dniu 01.12.2025 r. utrzymywały się przekroczenia żelaza na poziomie 660 µg/l, manganu na poziomie 352 µg/l oraz nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej). W 8 z 10 próbkach wody pobranych we wszystkich punktach zgodności w dniu 02.12.2025 r. przekroczenia żelaza i manganu utrzymywały się odpowiednio na poziomie 482-2290 µg/l i na poziomie 78-354 µg/l. W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim w dniu 03.12.2025 r. ponownie stwierdzono przekroczenia żelaza w ilości 475 µg/l i manganu w ilości 361 µg/l. Ponadto stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w liczbie 27 jtk/100 ml i bakterii grupy coli również w liczbie 27 jtk/100 ml (przy wartościach parametrycznych dla obu parametrów wynoszących 0 jtk/100 ml).

Ze względu na obecność bakterii *Escherichia coli* i bakterii grupy coli w wodzie uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 04.12.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski oraz nowy komunikat wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z tej wody. Z uwagi na powyższą sytuację zarządzający przedmiotowym wodociągiem wyłączył Stację Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim z eksploatacji, a osoby korzystające z wody z ww. wodociągu zaopatrzył w wodę poprzez zasilenie wodociągu Brześć Kujawski wodą pochodzącą z ujęć Machnacz, Brzezie i Żydowo gm. Lubraniec oraz udostępnienie wody pitnej prawidłowej jakości w paletokontenerach oraz opakowaniach jednostkowych.

W ramach prowadzonych działań naprawczych Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim w dniu 05.12.2025 r. pobrał do badań laboratoryjnych 13 próbek wody z wodociągu Brześć Kujawski. W pobranych próbkach wody wciąż utrzymywały się ponadnormatywne wartości żelaza w ilości 201-1250 µg/l, manganu w ilości 80-474 µg/l, mętności w zakresie 1,6-14 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilościach 380, 470 i 520 jtk/1ml. Nie stwierdzono obecności enterokoków, bakterii grupy coli oraz bakterii *Escherichia coli*.

W związku z powyższą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 08.12.2025 r. wydał nowy komunikat stwierdzający warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski ze względu na utrzymujące się nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C.

W próbkach wody pobranych w dniu 06.12.2025 r. stwierdzono ponadnormatywne wartości żelaza na poziomie 460 – 940 µg/l, manganu na poziomie 130 – 461 µg/l, mętności na poziomie 2,6 – 7,7 NTU i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w zakresie 220 – 660 jtk/1ml.

W próbkach pobranych w dniu 15.12.2025 r. stwierdzono ponadnormatywne wartości żelaza na poziomie 260 - 2400 µg/l, manganu na poziomie 76 - 331 µg/l, mętności na poziomie 1,5 - 17 NTU. Przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml stwierdzono w próbkach wody pobranych w punktach zlokalizowanych po poszczególnych procesach uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim w ilościach 120 jtk/1ml i 210 jtk/1ml (przy wartości parametrycznej „bez

nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej).

Z uwagi na brak obecności enterokoków, bakterii grupy coli oraz bakterii *Escherichia coli* zarządzający wodociągiem w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku uruchomił Stację Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim przy jednoczesnym stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski ze względu na utrzymujące się nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C.

W próbkach wody pobranych w kolejnym dniu stwierdzono przekroczenia żelaza na poziomie 224- 2980 µg/l, manganu na poziomie 96-273 µg/l, mętności na poziomie 1,1-15 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 189 jtk/1ml na Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim oraz w zakresie od 276 do powyżej 300 jtk/1ml w punktach zgodności.

Zarządzający w okresie występowania niezgodności parametrycznych w wodzie z przedmiotowego wodociągu prowadził nieustanne działania naprawcze, o których informował na bieżąco tutejszy organ na piśmie, polegające m.in. na czyszczeniu zbiorników wody surowej, wymianie złóż katalitycznych w filtrach II°, dezynfekcji filtrów II° i regularnych płukaniach sieci wodociągowej, jednak w okresie 30 dni nie doprowadził jakości wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów żelaza, manganu i mętności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A, chemiczne określone w części B oraz wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Woda pochodząca z wodociągu Brześć Kujawski zawiera ponadnormatywne wartości żelaza, manganu oraz mętności, a więc nie spełnia wymagań określonych w części C tabela 2 lp. 5, 6 i 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego woda przeznaczona do spożycia zawierająca żelazo w stężeniu do 2000 µg/l nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi i może być uznana za warunkowo przydatną do spożycia. Podobnie jest w przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawierającej mangan w stężeniu nieprzekraczającym 400 µg/l. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jej podwyższone wartości mogą wskazywać na zakłócenia procesu uzdatniania wody.

Ponadnormatywne wartości parametrów wskaźnikowych, tj. żelaza, manganu i mętności w ww. stężeniach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak mają wpływ na pogorszenie wskaźników organoleptycznych wody – barwy, smaku, zapachu, a więc czynników powodujących brak jej akceptowalności przez konsumentów. Ponadto odkładanie się związków żelaza i manganu w sieci może powodować pogorszenie stanu technicznego sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych oraz monitorowaniu parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych tj.: zapachu, barwy, smaku, pH, mętności, przewodności elektrycznej, żelaza, manganu oraz parametrów mikrobiologicznych: *Escherichia coli*, enterokoków, bakterii grupy coli oraz parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C przez zarządzającego wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził, że woda z wodociągu Brześć Kujawski jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnych wartości żelaza na nieprzekraczalnym poziomie do 1000 µg/l, manganu na nieprzekraczalnym poziomie do 400 µg/l i mętności na nieprzekraczalnym poziomie do 10,0 NTU.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w związku z utrzymującymi się nieprawidłowymi zmianami w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C, wydał komunikat w dniu 19.12.2025 r., stwierdzający warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Brześć Kujawski i wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z tej wody. Powyższy komunikat przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim oraz Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego do rozpowszechnienia wśród konsumentów. Ze względu na obowiązujące ograniczenia i zawartą informację o utrzymujących się przekroczeniach fizykochemicznych w aktualnym komunikacie z dnia 19.12.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku odstąpił od wydania kolejnego komunikatu odnoszącego się do samych przekroczeń fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zawiadomił stronę o wszczęciu i o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów żelaza, manganu i mętności w wodzie. Strona nie skorzystała z możliwości zapoznania się z zebranymi w sprawie dowodami i nie złożyła żadnych wniosków i zastrzeżeń oraz nie zwróciła się o dokonanie dodatkowych czynności.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia: AE:PL-57231-23891-TEIIA-28
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia: AE:PL-89124-18956-HDWCE-23
3. aa – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz – e-Doręczenia: AE:PL-67719-88282-SBJJG-23
2. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek – e-Doręczenia: AE:PL-57281-20325-RBFHV-19
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek – e-Doręczenia: AE:PL-33341-19956-VCBJT-18
4. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku elektronicznie na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
5. NHŻ wm – egz. nr 1
LN/KS