



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dostępność budynków SDS – formularz audiodiagnozy

Dostępność budynków: Dostępność pomieszczeń - Toalety ogólnodostępne

data audytu _____

adres budynku _____

imię i nazwisko audytora/ki _____

nr telefonu audytora/ki _____

e-mail audytora/ki _____

JST _____

nazwa obiektu _____

budynek _____

Instrukcja: W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.

Wymagania

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.	Parametry ogólne dostępności pomieszczeń	-	-
1.1.	Na każdej kondygnacji zapewniona jest przynajmniej jedna toaleta dostępna dla OzN.		
1.2.	Wszystkim użytkownikom zapewniono możliwość dojścia do pomieszczenia:	-	-
1.2.1.	pomieszczenie znajduje się na dostępnej kondygnacji - wypełnij arkusz „Komunikacja pionowa” ,		
1.2.2.	na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód) - wypełnij arkusz „Komunikacja pozioma” .		
1.3.	Zapewniony jest stały dostęp do pomieszczeń sanitarnych, bez konieczności angażowania osób trzecich. Drzwi do pomieszczenia nie są zamknięte na klucz (nie dotyczy pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla pracowników obiektu).		
1.4.	Zapewniono dostępność toalet dla osób o ograniczonej mobilności poprzez:	-	-
1.4.1.	wyznaczenie kabin dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności w ogólnodostępnych zespołach sanitarnych (min. jedna zarówno w zespole damskim jak i męskim),		
1.4.2.	wyznaczenie osobnego pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wypełnij arkusz „Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami” .		
1.5.	Zapewnione jest pomieszczenie dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami (dla niektórych obiektów jest to wymóg prawny, dla pozostałych rekomendacja zalecana). Wypełnij arkusz „Komfortka” .		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.6.	Zapewnione są toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych (w zależności od wielkości i funkcji obiektu np. w obiektach kultury, sportowych, szkołach czy przedszkolach). Wypełnij arkusz „Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami”.		
1.7.	Zapewnione są pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci (w zależności od funkcji obiektu). Wypełnij arkusz „Pokoje rodzinne”.		
2.	Oznakowanie pomieszczeń i informacja	-	-
2.1.	Przy drzwiach umieszczone są informacje o funkcji lub numerze pomieszczenia.		
2.2.	W całym budynku informacje o funkcji umieszczone są konsekwentnie w taki sam sposób względem drzwi (ta sama wysokość oraz lokalizacja tabliczki lub listwy).		
2.3.	Jeżeli zastosowano listwę to:	-	-
2.3.1.	umieszczona jest po stronie klamki, na ścianie obok drzwi lub na skrzydle drzwiowym,		
2.3.2.	jest ona nachylona pod kątem 30-60 stopni,		
2.3.3.	znajduje się na wysokości klamki, tj. ok. 1-1,1 m nad posadzką,		
2.3.4.	umieszczona jest 5-10 cm od ościeżnicy (najbliższa krawędź listwy),		
2.3.5.	jest wykonana z matowych materiałów,		
2.3.6.	jest pozbawiona ostrych kantów i krawędzi (zaokrąglone narożniki).		
2.4.	Jeżeli zastosowano tabliczkę to:	-	-
2.4.1.	umieszczona jest po stronie klamki, na ścianie obok drzwi lub na skrzydle drzwiowym,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.4.2.	oznaczenia na tabliczce znajdują się na wysokości w przedziale od 1,2 m (dół tabliczki oznaczenia) do 1,6 m (górną oznaczenia)		
2.4.3.	umieszczona jest 5-10 cm od ościeżnicy (najbliższa krawędź tabliczki),		
2.4.4.	jest wykonana z matowych materiałów.		
2.5.	Oznakowanie umieszczone na listwie lub tabliczce jest czytelne wzrokowo:	-	-
2.5.1.	zapewniony jest kontrast pomiędzy czcionką a tłem na poziomie min. 50% LRV,		
2.5.2.	czcionka jest bezszeryfowa i w rozmiarze min. 36 (min. 15 mm wysokości).		
2.6.	Oznakowanie umieszczone na listwie lub tabliczce jest czytelne dotykowo:	-	-
2.6.1.	zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille'a (standaryzowane),		
2.6.2.	zastosowano oznaczenia wypukłe (cyfry i litery o wysokości 15-55 mm, odległość między cyframi/literami min. 0,5 mm, czcionka bezszeryfowa),		
2.6.3.	nie zastosowano oznaczeń wklęsłych.		
2.7.	Oznakowanie jest czytelne głosowo (np. kod QR lub etykieta RFID) - alternatywa dla oznaczenia dotykowego.		
2.8.	Jeżeli przed wejściem lub we wnętrzu pomieszczenia znajduje się tablica informacyjna lub gablota:	-	-
2.8.1.	informacje umieszczone na wysokości 1,2-1,6 m,		
2.8.2.	informacje umieszczone na tablicy lub w gablocie są dobrze oświetlone, jeżeli informacja znajduje się za szybą nie powstają refleksy świetlne utrudniające jej odczytanie.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.9.	Przy wejściu do toalety zapewniono schemat układu pomieszczenia (obligatoryjne w przypadku, gdy w kabinach lub pomieszczeniach przeznaczonych dla osób o ograniczonej mobilności, przestrzeń aktywna/transferowa znajduje się tylko po jednej stronie miski ustępowej).		
3.	Kontrola dostępu (np. w toaletach pracowniczych)	-	-
3.1.	Jeżeli przy wejściu znajduje się punkt kontroli dostępu, to urządzenia (np. czytnik) zostały umieszczone:	-	-
3.1.1.	po stronie klamki, w odległości 0,5-0,6 m od drzwi,		
3.1.2.	w odległości min. 0,6 m od wewnętrznego narożnika ścian.		
3.2.	Elementy urządzenia obsługiwane za pomocą dłoni umieszczone są na wysokości 0,8-1,1 m nad poziomem posadzki.		
3.3.	Ekrany (jeżeli występują) umieszczono na wysokości do 1,2 m nad poziomem posadzki.		
3.4.	Urządzenia oraz kluczowe ich elementy wyróżniają się na tle, na którym się znajdują.		
3.5.	Jeżeli przy wejściu znajduje się domofon, wideofon lub klawiatura to:	-	-
3.5.1.	przyciski posiadają dźwiękowe i wizualne potwierdzenie wyboru,		
3.5.2.	zastosowano dźwiękowe i świetlne potwierdzenie otwarcia zamka,		
3.5.3.	przyciski są podświetlone lub w kolorze kontrastującym z tłem panelu,		
3.5.4.	przyciski posiadają oznaczenia dotykowe (w alfabecie Braille'a lub wypukłe) lub zastosowano międzynarodową klawiaturę z dotykowym wyróżnieniem cyfry „5”,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
3.5.5.	mikrofon (o ile występuje) umieszczony jest na wysokości umożliwiającej odbiór głosu osób o zróżnicowanym wzroście.		
3.6.	Nie zastosowano paneli dotykowych (sensorycznych).		
3.7.	Jeżeli zastosowano panele dotykowe (sensoryczne) to wraz z nakładką umożliwiającą obsługę urządzenia przez OzN wzroku		
4.	Drzwi	-	-
4.1.	Drzwi do pomieszczenia i kabiny wyróżniają się na tle ściany.		
4.2.	Zastosowano drzwi:	-	-
4.2.1.	drzwi automatyczne rozsuwne o szerokości min. 0,9 m (zalecane 1,2) i wyposażone w automatykę otwierania drzwi w przypadku pożaru,		
4.2.2.	drzwi rozwierane dwuskrzydłowe o szerokości min. 1,2, gdzie skrzydło główne ma szerokość min. 0,9 m w świetle,		
4.2.3.	drzwi jednoskrzydłowe o szerokości min. 0,9 m w świetle (mierzone w najwęższym miejscu).		
4.3.	Drzwi są łatwe do otwierania zarówno przez użytkowników wózków, osoby słabsze fizycznie, np. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i OzN kończyn górnych.		
4.4.	Drzwi są bezprogowe (zalecane) lub o progu nie przekraczającym 2 cm. W budynkach objętych ochroną konserwatorską możliwe jest pozostawienie progów o wysokości powyżej 2 cm pod warunkiem zastosowania klinów najazdowych o spadku do 10%.		
4.5.	Przed drzwiami zapewniona jest przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 1,5 x 1,5 m.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
4.6.	Odległość od klamki do najbliższej przegrody od strony klamki wynosi nie mniej niż 0,6 m (po stronie, na którą otwierają się drzwi).		
4.7.	Jeżeli odległość od najbliższej przegrody od strony klamki jest mniejsza niż 0,6 m (po stronie, na którą otwierają się drzwi) to zastosowano przyciski automatycznego otwierania, które umieszczone są:	-	-
4.7.1.	poza polem otwierania drzwi, min. 0,5 cm od narożnika wewnętrznego,		
4.7.2.	na wysokości 0,8-1 m nad podłogą.		
4.8.	Elementy samozamykające mają możliwość regulacji (jeżeli występują).		
4.9.	Jeżeli zastosowano klamki to:	-	-
4.9.1.	są obsługiwane przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania,		
4.9.2.	mają kolor kontrastowy w stosunku do skrzydła drzwi, kontrast klamki względem skrzydła drzwi wynosi min. 50% LRV,		
4.9.3.	mają kształt litery „C”,		
4.9.4.	są umieszczone na wysokości 0,8-1,1 m (standardowo 1,1 m) od poziomu posadzki.		
4.10.	Jeżeli zastosowano uchwyty pionowe lub skośne to:	-	-
4.10.1.	są obsługiwane przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania,		
4.10.2.	mają kolor kontrastowy w stosunku do skrzydła drzwi, kontrast klamki względem skrzydła drzwi wynosi min. 50% LRV,		
4.10.3.	mają długość min. 0,4 m,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
4.10.4.	są umieszczone w odległości 5 cm od płaszczyzny skrzydła/profilu drzwi,		
4.10.5.	są umieszczone w sposób umożliwiający chwyt na wysokości 0,8-1,2 m.		
4.11.	Jeżeli zastosowano uchwyty poziome to:	-	-
4.11.1.	są obsługiwane przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania,		
4.11.2.	mają kolor kontrastowy w stosunku do skrzydła drzwi, kontrast klamki względem skrzydła drzwi wynosi min. 50% LRV,		
4.11.3.	są zamocowane na wysokości 0,8-1,1 m (mierzone od poziomu posadzki do górnej płaszczyzny uchwytu),		
4.11.4.	są zamocowane w odległości nie mniejszej niż 5 cm od płaszczyzny skrzydła/profilu drzwi,		
4.11.5.	strefa chwytu jest wyróżniona kolorem lub kształtem (dotyczy pochwytów o szerokości równej szerokość drzwi).		
4.12.	Meble znajdują się w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od strony klamki, a jeśli nie jest to możliwe, zainstalowane są odpowiednie mechanizmy otwierające (dotyczy pomieszczeń, w których drzwi otwierają się do wnętrza pomieszczenia).		
4.13.	Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia lub kabiny.		
4.14.	Elementy zamykające w drzwiach do pomieszczenia lub kabiny:	-	-
4.14.1.	pozwalają na awaryjne otwarcie pomieszczenia lub kabiny z zewnątrz,		
4.14.2.	są łatwe w obsłudze i nie wymagają chwytu precyzyjnego oraz ruchu obrotowego nadgarstka.		
5.	Przestrzeń	-	-

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
5.1.	Wewnątrz pomieszczenia zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5x1,5 m we wszystkich miejscach, w których konieczne jest wykonanie manewru skrętu w celu skorzystania z znajdującego się w pomieszczeniu wyposażenia.		
5.2.	Szerokość przejść między meblami i elementami wyposażenia jest nie mniejsza niż 0,9 m (zalecanie min. 1,2 m).		
5.3.	Wszelkie elementy umieszczone na ścianach poniżej 2,2 m od posadzki (np. tablice informacyjne) nie wystają z lica ściany na odległość większą niż 0,1 m.		
5.4.	Wszelkie elementy umieszczone na ścianach poniżej 2,2 m nad posadzką (np. szafki, bojery i podgrzewacze), które wystają z lica ściany na odległość większą niż 0,1 m, zostały zabezpieczone cokołem o wysokości 7 cm, poprzeczką umieszczoną na wysokości 0,3 m nad poziomem posadzki lub zostały obudowane od posadzki do spodu elementu.		
6.	Ściany i podłogi	-	-
6.1.	Posadzki są równe, antypoślizgowe, bez uszkodzeń oraz odporne na odkształcenia.		
6.2.	Na ścianach i posadzce ograniczono liczbę intensywnych barw na rzecz jasnych kolorów: bieli, beżu, zieleni i niebieskiego.		
6.3.	Nie zastosowano intensywnych wzorów na dużych powierzchniach.		
6.4.	Ściany mają matowe wykończenie.		
6.5.	Podłogi mają matowe wykończenie.		
6.6.	Poziom kontrastu pomiędzy ścianami a posadzkami wynosi min. 30% LRV.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
6.7.	Jeżeli zastosowano podobną kolorystykę ścian i posadzek, to na posadzce lub ścianie zapewniono pasy o szerokości 0,15-0,3 m, o barwie innej niż obie płaszczyzny i pozostającej w kontraście min. 30% LRV w stosunku do min. jednej z tych płaszczyzn.		
7.	Oświetlenie	-	-
7.1.	Natężenie światła rozłożone jest jednolicie w całym pomieszczeniu (światło naturalne i sztuczne).		
7.2.	Zapewniono dostęp do światła naturalnego (zalecane).		
7.3.	Parapety w oknach znajdują się na wysokości 0,85 m nad posadzką.		
7.4.	W budynkach, w których możliwe jest samodzielne otwarcie okien (w budynkach pozbawionych mechanicznej wentylacji):	-	-
7.4.1.	elementy otwierające okna (klamki i dźwignie) umieszczone są na wysokości w przedziale 0,85-1,2 m,		
7.4.2.	obsługa elementów otwierających okna (klamek i dźwigni) nie wymaga użycia więcej niż jednej ręki, dużej siły, precyzyjnego chwytu i ruchu obrotowego nadgarstka,		
7.4.3.	elementy otwierające okna (klamki i dźwignie) wyróżniają się na tle na poziomie min. 30% LRV.		
7.5.	W oknach zamontowano rolety, przesłony zewnętrzne, szyby antyrefleksyjne lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczenia. Nie dotyczy przestrzeni zacienionych.		
7.6.	Jeżeli w oknach znajdują się rolety lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni słonecznych do pomieszczenia, to elementy służące do ich obsługi umieszczone są na wysokości 0,8-1,2 m.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
7.7.	Do oświetlenia stosowane są żarówki LED (lub inne o porównywalnych lub wyższych parametrach i właściwościach), które nie migotają, nie wydają dźwięków, nie nagrzewają się, dobrze odwzorowują barwy i osiągają deklarowane parametry (natężenie oświetlenia i charakterystykę barwową) niezwłocznie po włączeniu.		
7.8.	Natężenie oświetlenia (liczone na wysokości 0,85 m do podłogi) wynosi minimum 300 lx (sprawdź zgodność z normą).		
7.9.	Oświetlenie sztuczne charakteryzuje się temperaturą barwową w przedziale 3300 K – 6500 K.		
7.10.	Zapewniono jednakowe natężenie oświetlenia wewnątrz przedsionka i kabiny (brak wyraźnych różnic w jasności).		
7.11.	Włączniki światła zlokalizowane są na wysokości 0,8 – 1,1 m nad poziomem posadzki.		
7.12.	Gniazda zlokalizowane są na wysokości 0,4 – 0,8 m nad posadzką.		
7.13.	Zastosowano włączniki światła i gniazda, których obsługa nie wymaga ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania, ściskania ani użycia więcej niż jednej ręki.		
8.	Akustyka	-	-
8.1.	W pomieszczeniu zapewniony jest komfort akustyczny (brak pogłosu i hałasów docierających z zewnątrz).		
8.2.	Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się gładkie podłogi, to zastosowano produkty wyciszające hałas powodowany poruszaniem krzesłami, np. nakładki (np. filcowe, dzianinowe) na nogi krzesła.		
9.	Wyposażenie	-	-

Dostępność budynków SDS – formularz audiodiagnozy
Dostępność budynków: Dostępność pomieszczeń - Toalety ogólnodostępne

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
9.1.	W pomieszczeniu zapewnione jest wyposażenie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.		
9.2.	Wyposażenie służące stałym użytkownikom jest dostosowane do ich warunków antropometrycznych i indywidualnych potrzeb.		
9.3.	Kolorystyka mebli, drzwi i elementów wyposażenia kontrastuje z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych, zapewniony jest kontrast o wartości nie mniejszej niż 50% LRV.		
9.5.	W pomieszczeniu zamontowana jest sygnalizacja alarmowa przeciwpożarowa i sygnalizacja przywoławcza.		
9.6.	Przyciski lub linki sygnalizacji przywoławczej umieszczone są na wysokości:	-	-
9.6.1.	0,1-0,3 m nad posadzką (dla osób wzywających pomoc z pozycji leżącej np. wskutek upadku),		
9.6.2.	0,8-1,1 m nad posadzką (w pozostałych przypadkach).		
9.7.	Wszystkie urządzenia typu dozownik mydła, suszarka do rąk czy podajnik ręczników papierowych umieszczone są na wysokości 0,8-1,1 m nad posadzką.		
9.8.	W pomieszczeniu/kabinie zamontowano wieszaki służące do odwieszenia odzieży, torebki lub plecaka.		
9.9.	Wieszaki znajdują się na dwóch wysokościach 1-1,2 m oraz 1,6-1,8 m nad posadzką.		
9.10.	W przedsionku zespołu toalet zapewniono:	-	-
9.10.1.	min. jedną umywalkę dla małych dzieci i osób niskiego wzrostu zamocowaną na wysokości 0,7-0,75 m - dotyczy pomieszczeń wyposażonych w więcej niż 2 umywalki,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
9.10.2.	podnózek dla dzieci i osób niskiego wzrostu - dotyczy pomieszczeń wyposażonych w jedną lub dwie umywalki,		
9.10.3.	umywalkę spełniającą wymogi dla osób o ograniczonej mobilności - dotyczy zespołów toalet, w których znajdują się kabiny dla osób ze szczególnymi potrzebami.		
9.11.	Jeżeli w przedsiionku znajduje się umywalka przeznaczona dla osób o ograniczonej mobilności to:	-	-
9.11.1.	zapewniono dojście do umywalki trasą wolną od przeszkód o szerokości min. 0,9 m,		
9.11.2.	przed umywalką zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m,		
9.11.3.	umywalka ma szerokość 0,5-0,7 m oraz głębokość 0,4-0,6 m,		
9.11.4.	po obydwu jej stronach odległość od umywalki do najbliższej przegrody wynosi min. 0,2 m,		
9.11.5.	umywalka zamontowana jest na wysokości 0,8-0,85 m nad podłogą,		
9.11.6.	pod umywalką zapewniono wolną przestrzeń o wysokości min. 0,67 m (mierząc od posadzki do najniższego położonego elementu umywalki) i głębokości min. 0,25 m,		
9.11.7.	po obydwu stronach umywalki zapewnione są uchwyty (stałe lub składane) lub zapewniono umywalkę o wzmocnionej konstrukcji z wbudowanymi uchwytami.		
9.12.	Uchwyty zamocowane przy umywalce dla osób o ograniczonej mobilności:	-	-
9.12.1.	mają długość 0,5-0,7 m,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
9.12.2.	zamocowane są tak, że górna krawędź znajduje się na tej samej wysokości, co górna płaszczyzna umywalki,		
9.12.3.	zamontowane symetrycznie względem umywalki, w rozstawie 0,8-0,9 m,		
9.12.4.	znajdują się w odległości min. 5 cm od umywalki i najbliższej przegrody.		
9.13.	Przy umywalce dla osób o ograniczonej mobilności zamontowano baterię uruchamianą za pomocą fotokomórki lub obsługiwaną ręcznie za pomocą dźwigni.		
9.14.	Wylot wylewki znajduje się maksymalnie 0,2 m od przedniej krawędzi umywalki.		
9.15.	W przypadku baterii obsługiwanych za pomocą dźwigni, końcówka dźwigni znajduje się maksymalnie 0,3 od przedniej krawędzi umywalki.		
9.16.	Nie zastosowano baterii obsługiwanej za pomocą kurków.		
9.17.	Dolna krawędź lustra przy umywalce umieszczona jest maksymalnie na wysokości 1 m nad posadzką.		
9.18.	Górna krawędź lustra przy umywalce umieszczona jest na wysokości co najmniej 2 m nad posadzką.		
9.19.	W przedsiionkach zarówno damskich jak i męskich toalet znajdują się przewijaki dla dzieci. Spełnienie tego wymogu nie jest obligatoryjne, jeżeli w budynku przewidziano pokój/pokoje rodzinne.		
9.20.	Przed przewijakiem zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m.		
9.21.	Zapewniono min. jeden przewijak:	-	-
9.21.1.	o wymiarach min. 0,5 x 0,7 m,		
9.21.2.	o zaokrąglonych krawędziach i narożnikach,		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
9.21.3.	kontrastujące z tłem na poziomie min. 30% LRV.		
9.22.	Przewijak umieszczono na wysokości maksimum 0,8 m nad posadzką.		
9.23.	Pod przewijakiem zapewniono wolną przestrzeń o wysokości min. 0,67 m, szerokości min. 0,9 m i głębokości min. 0,3 m.		
9.24.	Wokół przewijaka zapewniono wolną przestrzeń, tak aby znajdujące się wokół przewijaka elementy wyposażenia pozostawały poza zasięgiem rąk dziecka, o wymiarach:	-	-
9.24.1.	min. 0,2 m szerokości,		
9.24.2.	min. 0,55 m wysokości.		
9.25.	Zapewniono dostęp do kosza na śmieci.		
9.26.	Kosz na śmieci nie wymaga obsługi za pomocą stopy.		
9.27.	Wszelkie odpływy wody (o ile występują) zlokalizowane są poza przestrzenią manewrową i transferową. Górna krawędź odpływu zlicowana jest z płaszczyzną posadzki. Szczeliny w odpływach (kratkach) mają szerokość nie większą niż 1 cm.		
10.	Kabiny dla osób ze szczególnymi potrzebami powyżej 12-go roku życia	-	-
10.1.	Zapewniono wolną od przeszkód trasę dojścia do kabiny o szerokości min. 0,9 m.		
10.2.	Przed wejściem do kabiny zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5x1,5 m zlokalizowaną poza polem otwierania drzwi.		
10.3.	Wewnątrz kabiny zapewniono powierzchnię manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
10.4.	Wszelkie odpływy wody (o ile występują) zlokalizowane są poza przestrzenią manewrową i transferową. Górna krawędź odpływu zlicowana jest z płaszczyzną posadzki. Szczeliny w odpływach (kratkach) mają szerokość nie większą niż 1 cm.		
10.5.	Zastosowano wiszącą miskę ustępową.		
10.6.	Miska ustępowa ma długość 0,65-0,75 m.		
10.7.	Miska ustępowa wyposażona jest w wolnoopadającą klapę (zalecane).		
10.8.	Górna krawędź miski (wraz z deską) znajduje się na wysokości 0,46 -0,48 m nad posadzką.		
10.9.	Z obu stron miski zachowana jest tzw. powierzchnia aktywności o wymiarze 0,9 x 1,2 m. Oznacza to, że odległość do najbliższej przeszkody od bocznej krawędzi urządzenia jest nie mniejsza niż 0,9 m.		
10.10.	Jeżeli powierzchnia aktywności znajduje się tylko po jednej stronie, a audyt dostępności wykazał brak możliwości zapewnienia przestrzeni aktywności po obu stronach miski ustępowej:	-	-
10.10.1.	w 50% toalet przestrzeń aktywności znajduje się z prawej strony, a w pozostałych z lewej strony,		
10.10.2.	na drzwiach lub panelu przy piktogramie toalety dostępnej oznaczono z której strony znajduje się przestrzeń aktywności.		
10.11.	Jeżeli miska ustępowa usytuowana jest z jednej strony blisko ściany, to wówczas jej odległość (liczona do osi urządzenia do tej ściany) wynosi min. 0,45 m.		
10.12.	Odległość między uchwytami wynosi 0,75-0,8 m.		
10.13.	Od strony przestrzeni aktywnych / transferowych zamontowano poziome i składane uchwyty.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
10.14.	Uchwyt od strony ściany jest stały, poziomy lub w kształcie litery „L”, mocowany na płaszczyźnie pionowej.		
10.15.	Długość uchwytów stałych wynosi minimum 0,6 m. W przypadku uchwytów w kształcie litery „L” część pozioma powinna mieć długość minimum 0,6 m, a część pionowa minimum 0,8 m.		
10.16.	Przednia krawędź uchwytów wystaje poza przednią krawędź miski ustępowej o 0,1-0,15 m.		
10.17.	Górna krawędź uchwytów znajduje się na wysokości 0,28 m ponad górną krawędzią miski ustępowej.		
10.18.	Odległość pomiędzy uchwytami a najbliższą przeszkodą (np. ścianą) wynosi min. 5 cm.		
10.19.	Nie stosuje się automatycznego spłukiwania wody (możliwość zamoczenia odzieży przy przesiadaniu się z wózka na miskę).		
10.20.	Przyciski spłukiwania wody znajdują się na uchwytach usytuowanych przy misce sedesowej lub na ścianie na wysokości 0,8-1 m nad poziomem posadzki.		
10.21.	Stosowany jest zasobnik papieru, którego obsługa jest możliwa za pomocą jednej ręki, bez konieczności mocnego chwytania czy ruchu obrotowego nadgarstka.		
10.22.	Zasobnik papieru umieszczony jest umieszczony:	-	-
10.22.1.	na uchwytach przy misce ustępowej,		
10.22.2.	na ścianie w miejscu będącym w zasięgu ręki podczas użytkowania miski, na wysokości 0,8 - 1m.		