



Grójec, dnia 12.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 36/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Jasieniec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
06.03.2024	Jasieniec, ul. Warecka 42, Urząd Gminy	SB/26609/03/2024 z dnia 13.03.2024 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
13.03.2024	Jasieniec, ul. Warecka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	280 z dnia 19.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.05.2024	Miedzechów 38, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	SB/55225/05/2024 z dnia 16.05.2024 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
12.07.2024	Wola Boglewska 3A, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	SB/86569/07/2024 z dnia 22.07.2024 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
21.10.2024	Jasieniec, ul. Warecka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	SB/132888/10/2024 z dnia 29.10.2024 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
13.11.2024	Jasieniec, ul. Warecka 42, Urząd Gminy	SB/141783/11/2024 z dnia 19.11.2024 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Jasieńcu o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Gminę Jasieniec.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2024 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Jasieńcu, wykazała przekroczenie manganu. Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym prowadzone jest postępowanie administracyjne na poprawę jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Jasieniec zarządzany przez Gminę Jasieniec jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jasieńcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grójcu
Bartłomiej Molenda
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jasieniec
2. aa.

EP