



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 24.02.2021r.

HK.9022.1.53.AZ.2021

**Ocena obszarowa jakości wody nr 42/21
za rok 2020
-Miasto Rumia-**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) oraz §23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2020 dla miasta Rumia.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności miasta Rumia są wodociągi publiczne „Reda” i „Rumia”. Na terenie miasta Rumia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje również jakość wody w wodociągu lokalnym „W Dolinie Zagórzanki”. Woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo administratorzy wodociągów prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę miasta Rumia

I p	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Producent wody	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywane j w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę) dla miasta Rumia	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorst wo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody -
1	wodociąg publiczny Rumia (ujęcie wody Rumia, ul. Dębogórska)	Rumia, Gdynia, Dębogórze Wybudowania	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	49310- mieszkańcy miasta Rumia	1008	-	Woda przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

I p	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Producent wody	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywane j w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę) dla miasta Rumia	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorst wo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody –
2	wodociąg publiczny Reda (ujęcie wody Reda – w Moście Błotach)	Reda, Rumia, Gdynia	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie Stacja Uzdatniania Wody oparta na układzie technologicznym „Culligan”		4733	-	Woda przydatna do spożycia przez ludzi
3	Wodociąg lokalny „W dolinie Zagórzanki”	Dom Seniora „W dolinie Zagórzanki”	Dom Seniora „W dolinie Zagórzanki”	Odżelazianie	-	3,0	-	Woda przydatna do spożycia przez ludzi

**Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2020 wykonano 41 badań laboratoryjnych wody z wodociągów Rumia i Reda, natomiast w wodociągu lokalnym wykonano 2 badania. Wszystkie badania wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym.
- Prowadzono badania wody w zakresie tzw. parametrów grupy A tj: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, mętność, barwa, pH, przewodność elektryczną, zapach, smak, oraz parametrów grupy B obejmujących zakresem parametry A oraz Enterokoki, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, wapń, magnez, twardość, zasadowość, bromiany, chlorek winylu, tetrachlorometan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, Σ THM.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody na dzień 31.12.2020r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągach zaopatrujących miasto Rumia.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik

Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta Rumia
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3 a/a