



LEGENDA	
	uziemiaenie otokowe - płaskownik FeZn 30x4 układany na gł.0,8m w odległości 1,0m od budynku
	wypust uziemiający - płaskownik FeZn 30x4
	złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m
	połączenie spawane

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Budowa kancelarii leśnictwa Mchy
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES
Włoskiejewice, gm. Książ Wlkp
cz. dz. nr 5078, obr. 0016 Włoskiejewki

INWESTOR
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Piaski
63-820 Piaski, ul. Dręczerwka 1

RYSUNEK
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
- RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

OPRACOWAŁ
inż. Wojciech MASZTALERZ
Jakub JACKOWSKI

BRANŻA	elektryczna	SKALA	1 : 50
	12.2021	NR RYS.	E.3

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S