



| LEGENDA |   |
|---------|---|
|         | przewód odprowadzający FeZnØ8 w rurce odgromowej NRO gr.Ścianki 5mm, pod dociepleniem |
|         | zwód poziomy drut FeZnØ8 na uchwytych dystansowych - uchwyty mocować co 1m            |
|         | zwód pionowy h=0,5m - drut FeZnØ8   |
|         | połączenie skręcane   |
|         | złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m                                    |
|         | iglica odgromowa h=1,5m   |

OCHRONA ODGROMOWA  
ZGODNIE Z PN-EN 62305



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl  
www.kaldo.net.pl

## PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT  
Budowa kancelarii leśnictwa Mchy  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES  
Włoszciejewice, gm. Książ Wlkp  
cz. dz. nr 5078, obr. 0016 Włoszciejewki

INWESTOR  
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo  
Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Piaski  
63-820 Piaski, ul. Drzeczewska 1

RYSUNEK  
INSTALACJA ODGROMOWA  
- RZUT DACHU

PROJEKTANT  
mgr inż. Marek ŻELAWSKI  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/0161/POOE/14

OPRACOWAŁ  
inż. Wojciech MASZTALERZ  
Jakub JACKOWSKI

|        |             |         |        |
|--------|-------------|---------|--------|
| BRANŻA | elektryczna | SKALA   | 1 : 50 |
|        | 12.2021     | NR RYS. | E.4    |

OCHRONA OD PORAŻEŃ  
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S